



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800, CIF: 2541479

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481



HOTĂRÂREA NR. 71

Cu privire la: Aprobarea organizării activității de apărare împotriva incendiilor, regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor și reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului pe teritoriul UAT orașul Horezu

Consiliul Local al orașului Horezu, întrunit în ședința publică ordinară din data de 30.04.2026 la care participă un număr de 15 consilieri din 15 consilieri aflați în funcție;

Văzând că prin votul unanim domnul consilier local Puchin Liviu Constantin a fost ales președinte de ședință;

Având în vedere:

-Referatul nr.9450/24.04.2026 al cărui semnatar este primarul orașului Horezu;

-Raportul nr.9467/24.04.2026 al Compartimentului de resort;

-Proiectul de hotărâre, prezentat de primarul orașului Horezu, domnul Sărdărescu Nicolae;

Tinând seama de Raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general al orașului Horezu, județul Vâlcea;

-Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Horezu;

În conformitate cu prevederile prevederile art.13 lit.b) din Legea nr.307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată și art.14 lit.b) din Ordinul ministrului administrației și internelor nr.163 /2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; prevederile art.129 alin.(2) lit d) și alin.(7) lit.h) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor 139 alin.1 coroborat cu art.196 alin.1, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 0 voturi împotriva, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1-Se aprobă Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2-Se aprobă Regulile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru orașul Horezu, astfel cum reies din anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.3-Se aprobă Reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului pe teritoriul UAT Horezu, astfel cum reiese din anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.4-Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Horezu, care va înainta un exemplar al prezentei hotărâri structurilor abilitate.

Art.5-Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ, nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la instanța de contencios administrativ competentă.

Art.6-Prezenta hotărâre se va afișa pe site-ul instituției www.orasul-horezu.ro și se va comunica prin grija Secretarului general al orașului Horezu către: Instituția Prefectului-Județul Vâlcea în vederea verificării de legalitate, Primarul orașului Horezu în vederea punerii în aplicare.



Președinte de ședință,
Puchin Liviu Constantin

Horezu,
30.04.2026

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general oraș
Monica Boaghe

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.71/30.04.2026			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data: ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate simplă	30.04.2026	
2	Comunicarea către primar	30.04.2026	
3	Comunicarea către prefectul județului	08.05.2026	
4	Aducerea la cunoștința publică	15.05.2026	
5	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	15.05.2026	

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Cap. 1

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE A ORAȘULUI HOREZU

1.1 Obligații generale.

Art. 1. (1) Autoritățile administrației publice și persoanele juridice care administrează bunuri aparținând domeniului public și privat al orașului Horezu vor asigura controlul respectării prezentelor reglementări de apărare împotriva incendiilor.

(2) Organele administrației publice locale, precum și agenții economici de interes local și instituțiile publice, numesc personal tehnic, cu atribuțiuni de îndrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, atestate conform actelor normative în vigoare.

Art. 2. Autoritățile administrației publice locale asigură integrarea măsurilor privind dezvoltarea și perfecționarea activității de apărare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico-socială ce se întocmesc la nivel local.

1.2 Obligațiile consiliului local și ale primarului:

Art. 3. (1) La nivelul localității activitatea de apărare împotriva incendiilor este organizată de către consiliul local și primar.

(2) Consiliul local și primarul, conform prevederilor legale, au următoarele obligații principale:

I. Consiliul local

a) aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia și îl transmite inspectoratului în raza căruia funcționează;

b) emite hotărâri, în condițiile legii, cu privire la organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

c) instituie reguli și măsuri specifice corelate cu nivelul și natura riscurilor locale;

d) înființează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgență și aprobă regulamentul de organizare și funcționare al acestuia;


e) desemnează șeful serviciului voluntar de urgență, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;

f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcționării și îndeplinirii atribuțiilor legale de către serviciile de urgență voluntare înființate și exercită controlul folosirii acestora;

g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgență voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum și pentru asigurarea de persoane și răspundere civilă a personalului cu atribuții pe linie de intervenție, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii atribuțiilor specifice;

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică și de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenții, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

i) analizează, semestrial și ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și informează inspectoratul cu privire la măsurile



stabilite pentru optimizarea acesteia;

j) asigură imobile și spații amenajate corespunzător pentru funcționarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, precum și mijloacele de comunicații necesare;

k) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

II. Primarul

a) asigură elaborarea planului de analiză și acoperire a riscurilor și aplicarea acestuia;

b) asigură respectarea criteriilor de performanță pentru constituirea serviciului de urgență voluntar și elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

c) coordonează organizarea permanentă a intervenției în caz de incendiu la nivelul unității administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenție a serviciului voluntar de urgență cu mijloacele din dotare și conducerea intervenției, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forțelor inspectoratului;

d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizațiile și acordurile pe care le emite;

g) asigură realizarea și menținerea în stare de funcționare a căilor de acces, a sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

h) organizează și execută, prin serviciul de urgență voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești; informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu;

i) asigură încadrarea serviciului de urgență voluntar cu personal atestat în condițiile legii, precum și pregătirea profesională și antrenarea acestuia;

j) asigură condițiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgență voluntare și a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

k) asigură dotarea serviciilor de urgență voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice, carburanți, lubrifianți și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, inclusiv hrana și antidotul pentru participanții la intervențiile de lungă durată;

l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea și stingerea, cu forțe și mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unității administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează și trimite acestuia raportul de intervenție;

m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea și repunerea din/în funcțiune a oricărei autospeciale de intervenție, precum și, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenție noi;

o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației;

p) analizează și soluționează petițiile cetățenilor în problema apărării împotriva incendiilor;


q) îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunității locale.

Cap. 2

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI OPERATORILOR ECONOMICI

2.1 Obligațiile conducătorilor instituțiilor publice și agenților economici

Art. 4(1) Prin conducător în sensul prezentelor reglementări, se înțelege persoana fizică cu atribuții de



conducere, care angajează salariați cu contract individual de muncă sau cu convenție civilă de prestări servicii în numele persoanei juridice pe care o reprezintă; termenul “conducător” utilizat în prezentele reglementări include și semnificația termenului “patron” pe care acest din urmă termen o are în legislația specifică domeniului apărării împotriva incendiilor;

(2) Conducătorul are următoarele obligații principale:

- a) să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la cunoștință salariaților, utilizatorilor și oricărei persoane interesate.
- b) să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa și să justifice autorităților competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura și nivelul riscurilor;
- c) să obțină avizele și autorizațiile de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute de lege;
- d) să întocmească și să actualizeze permanent lista cu substanțele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de prim-ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
- e) să elaboreze instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și să stabilească sarcinile ce revin salariaților, pentru fiecare loc de muncă; să asigure organizarea și desfășurarea activității de instruire a salariaților, a persoanelor angajate sub orice formă, în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;
- f) se verifice că, atât salariații, cât și persoanele din exterior, care au acces în unitatea sa, primesc, cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
- g) să stabilească un număr de persoane cu atribuții privind punerea în aplicare, controlul și supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- h) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare și personalul necesar intervenției în caz de incendiu, precum și condițiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activității și mărimea unității;
- i) să asigure întocmirea planurilor de intervenție și condițiile pentru ca acestea să fie operaționale în orice moment;
- j) să asigure contactele, înțelegerile, angajamentele, convențiile și planurile necesare corelării în caz de incendiu, a acțiunii forțelor și mijloacelor proprii cu cele ale serviciilor de urgență ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul acestora în unitatea sa în scop de recunoaștere, de instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate;
- k) să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziția forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecție individuală, substanțele de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și medicamentele și antidotul necesar acordării primului ajutor;
- l) să prevadă fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor și să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa;
- m) să stabilească și să transmită, către utilizatorii produselor rezultate din activitatea unității sale, precum și către terții interesați, regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea și conservarea produselor respective;
- n) îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege.

Art. 5 (1) în cazul în care conducătorul nu-și poate îndeplini, cu mijloacele și personalul propriu obligațiile prevăzute la art. 11 alin. 2 lit. b), e) și h), el este obligat să încheie contracte sau convenții cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unității sale, în care caz va asigura acestora toate informațiile și condițiile necesare realizării scopurilor propuse;

(2) Conducătorii care dețin părți din aceeași construcție trebuie să conlucreze pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin din prezentele norme sau prin alte prevederi legale, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru ansamblul construcției.



Art. 6 - (1) în toate cazurile, salariații desemnați potrivit art. 11, alin. 2, lit. g) și h), ori persoanele sau serviciile angajate conform art. 12 alin. (1) trebuie să aibă competența profesională și după caz, mijloacele tehnice de intervenție, la nivelul de performanță prevăzut de reglementările specifice;
(2) Pentru salariații desemnați potrivit art. 11 alin. (2) lit. g) și h), conducătorul este obligat să le acorde timpul necesar executării atribuțiilor stabilite.

2.2 Obligațiile utilizatorilor

Art. 7 - (1) în sensul prezentelor reglementări, prin utilizator se înțelege orice persoană care folosește un bun aflat în proprietatea altei persoane, în baza unei convenții, ori prin punerea acestuia la dispoziție pentru utilitate publică, în mod gratuit;

(2) Utilizatorul are următoarele obligații principale:

- a) să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite și date, sub orice formă, de conducător, proprietar, producător sau furnizor, după caz;
- b) să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, asigurate de conducător, proprietar sau de producător;
- c) să respecte normele de apărarea împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau desfășoară, în care caz utilizatorului îi revin,
- d) să nu efectueze modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului inițial al construcției, instalației, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislației în vigoare.

2.3 Obligațiile salariaților

Art. 8. - Fiecare salariat, indiferent de natura angajării, are în procesul muncii următoarele obligații principale:


- a) să respecte regulile și măsurile de apărarea împotriva incendiilor aduse la cunoștință, sub orice formă, de conducător sau de persoane desemnate de acesta;
- b) să utilizeze potrivit instrucțiunilor date de conducător, sau de persoanele desemnate de acesta substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele de lucru;
- c) să nu efectueze manevre și modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor;
- d) să comunice imediat, conducătorului ori persoanelor împuternicite de acesta, orice situație pe care este îndreptățit să o considere pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele de protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor;
- e) să coopereze cu salariații desemnați de conducător, atât cât îi permit cunoștințele și sarcinile sale în vederea realizării măsurilor de apărarea împotriva incendiilor;
- f) să acorde ajutor, atât cât este rațional posibil oricărui alt salariat aflat într-o situație de pericol.

2.4 Obligațiile proiectanților, executanților, investitorilor și beneficiarilor

Art. 9. - Proiectanții de construcții și amenajări, de echipamente, utilaje și instalații tehnologice sunt obligați:

- a) să cuprindă în documentațiile pe care le întocmesc măsurile de apărarea împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conțin obiectivele proiectate;
- b) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcții, instalații și amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General și să evalueze riscurile de incendiu pe baza metodologiei emise de IGSU;
- c) să prevadă în documentațiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, autospeciale, instalații, dispozitive, echipamente, substanțe, accesorii și alte mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor, care îndeplinesc condițiile de calitate, potrivit legii;
- d) să întocmească și să predea beneficiarilor schemele și instrucțiunile de funcționare, la parametrii proiectați, ale dispozitivelor și instalațiilor de prevenire și stingere a incendiilor, pe care le au prevăzut în documentații, precum și regulile necesare de verificare și întreținere în exploatare acestora, întocmite de producători;

Art. 10. - Executanții lucrărilor de construcții și de montaj de echipamente și instalații sunt obligați:



- a) să realizeze, integral și la timp, măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în proiecte, cu respectarea condițiilor de calitate prevăzute de lege;
- b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor necesare pe timpul efectuării probelor și rodajelor, pe timpul executării lucrărilor și la organizările de șantier;
- c) să pună în stare de funcționare instalațiile de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute în documentațiile de execuție, până la data recepției construcțiilor, amenajărilor sau instalațiilor tehnologice pe care le-au realizat.

Art. 11. - (1) Proiectanților și executanților le sunt aplicabile după caz, și dispozițiile prevăzute la art. 11-15 din prezentele reglementări.

(2) La lucrările de amenajări a construcțiilor existente în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale normativelor în vigoare, referitoare la siguranța la foc, se vor lua măsuri compensatorii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 12. - (1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuție, și pe întreaga lor durată de existență, construcțiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele și instalațiile tehnologice se supun unei examinări sistematice și calificate pentru identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, în condițiile prevăzute de reglementările specifice;

(2) Obligația executării activităților prevăzute la alin. (1) revine persoanelor care concură la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreținerea, repararea, postutilizarea și dezafectarea construcțiilor, echipamentelor și a instalațiilor tehnologice, potrivit obligațiilor și răspunderilor prevăzute de lege.

Art. 13 - Începerea lucrărilor de execuție la construcții și la instalații tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea, sau schimbarea destinației celor existente, precum și punerea în funcțiune a acestora se supun, potrivit legii, avizării și autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor;

Art. 14 - Obligația obținerii avizelor și/sau autorizațiilor prevăzute la art. 20 revine persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, beneficiarului investiției.

Art. 15 - Avizele și autorizațiile prevăzute la art. 20 se eliberează de către inspectoratul județean pentru situații de urgență;

Art. 16 - Categoriile de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări, care se supun avizării și/sau autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor, sunt aprobate prin hotărâre de guvern;

Art. 17 - Normele metodologice de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea incendiilor sunt elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Președinte de ședință,
Puchin Liviu-Constantin



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general oraș
Monica Boaghe

Întocmit,
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
Ogrezeanu Ovidiu

REGULI ȘI MĂSURI SPECIFICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU ORAȘUL HOREZU

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

1.1. DISPOZIȚII GENERALE APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 1. - (1) Prezentele norme și dispoziții stabilesc reguli, recomandări și măsuri ce trebuie avute în vedere pentru apărarea împotriva incendiilor. Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul;

(2) Totodată, prezentele reglementări sunt aplicabile corespunzător pentru bunurile ce aparțin domeniului privat al localității care, după caz, sunt date în administrare, sunt concesionate sau închiriate agenților economici sau instituțiilor publice.

Art. 2. - (1) Apărarea împotriva incendiilor, apărarea vieții oamenilor, a bunurilor și a mediului, constituie, conform legii, o problemă de interes public la care trebuie să participe autoritățile administrației publice, persoanele fizice și juridice de pe teritoriul orasului, precum și celelalte persoane juridice și fizice, care desfășoară activități ori se află în tranzit, după caz, în oras;

(2) Situația de pericol existentă din momentul observării, semnalizării sau anunțării unui incendiu, până la terminarea operațiunilor de intervenție constituie o urgență publică de incendiu.

Art. 3 - (1) Prezentele reglementări au la bază normele generale și dispozițiile generale elaborate la nivel național și se aplică cumulativ cu celelalte acte normative din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;

(2) Termenii specifici utilizați în cuprinsul prezentelor reglementări au înțelesul celor utilizați în legislația specifică domeniului apărării împotriva incendiilor ;

1.2. OBLIGAȚII GENERALE PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 4. - Persoanele juridice și cele fizice răspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din existența sau utilizarea construcțiilor, echipamentelor, utilajelor și instalațiilor tehnologice, pe care le dețin sau le administrează, de activitatea desfășurată sau în legătură cu aceasta, de produsele pe care le folosesc, le prelucrează, le furnizează, le transportă, le stochează sau le comercializează.

Art. 5. - (1) Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire și stingere a incendiilor și să nu primejduiască prin deciziile și faptele lor viața, bunurile și mediul;

(2) Orice persoană care observă un incendiu are obligația de a anunța prin orice mijloc pompierii, primăria sau poliția, după caz, și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului;

(3) în caz de incendiu, orice persoană are obligația de a acorda ajutor, când și cât este rațional posibil, semenilor aflați în pericol sau dificultate, din proprie inițiativă sau la solicitarea victimei, a autorităților administrației publice sau a reprezentanților acestora, precum și a pompierilor;


(4) în cazul incendiilor produse la păduri, la plantații și la culturi agricole, orice persoană aflată în apropiere, are obligația să intervină cu mijloacele de care dispune, fără a fi solicitată.

Art. 6, - (1) Persoanele fizice și juridice care dețin cu orice titlu terenuri, construcții sau instalații tehnologice au obligația de a permite accesul pompierilor și persoanelor care acordă ajutor, precum și utilizarea apei, materialelor și mijloacelor proprii pentru operațiuni de salvare, de stingere și delimitare a efectelor incendiilor produse la bunurile lor ori ale altor persoane;

(2) în cazurile prevăzute de lege, pentru limitarea propagării incendiilor și evitarea producerii unui dezastru, persoanele menționate la alin. (1) trebuie să accepte și alte măsuri stabilite de conducătorul intervenției, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei construcții sau a unei părți din construcție, oprirea temporară a activității, evacuarea din zona periclitată, după caz;

(3) Deținătorii și utilizatorii de construcții, ori de instalații și echipamente tehnologice de producție au obligația să conlucreze cu autoritățile administrației publice și cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea și punerea în aplicare a planului de intervenție în caz de urgență publică de incendiu;

(4) Pentru limitarea propagării și stingerea incendiilor, precum și pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestora, consiliul local și persoanele juridice prevăzute la alin. 1 au obligația să colaboreze între ele, contribuind cu forță și mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plăți;



(5) Organizarea acțiunilor de colaborare și procedurile necesare se stabilesc prin convenții încheiate între părți, se prevăd în planurile de intervenție ale fiecărui participant la convenție și se comunică inspectoratului pentru situații de urgență.

Art. 7. - La încheierea contractelor de concesiune, de închiriere, de antrepriză sau de asociere, părțile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin privind asigurarea apărării împotriva incendiilor.

CAPITOLUL II

REGULI ȘI MĂSURI SPECIFICE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 8. (1) Potrivit competențelor instituite de actele normative, exercitarea controlului asupra regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor constituie atribuții ale inspectoratului județean pentru situații de urgență, ale autorităților administrației publice locale, ale conducătorilor agenților economici și instituțiilor și, după caz, ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență;

(2) Organizarea activității de control a respectării regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor, se realizează în baza actelor normative în vigoare, a dispozițiilor autorităților administrației publice locale, a deciziilor conducătorilor agenților economici și instituțiilor și, după caz, a regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor voluntare pentru situații de urgență

2.1. REGULI ȘI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE

- Sediul primăriei; sedii de instituții, asociații, fundații, organizații; sedii de birouri etc.

Art. 9 - La proiectarea, executarea și exploatarea construcțiilor administrative și a instalațiilor utilitare aferente (de alimentare cu apă, cu energie electrică, cu gaze, de încălzire, de ventilare, de paratrăznet etc.) se vor respecta normativele, standardele, prescripțiile tehnice și alte instrucțiuni în vigoare, privind prevenirea și stingerea incendiilor;

Art. 10. - Construcțiile independente, grupate sau comasate, potrivit reglementărilor tehnice, se amplasează la distanțe de siguranță față de vecinătăți sau se compartimentează astfel încât, în caz de incendiu, să nu pună în pericol alte construcții, compartimente de incendiu, instalații sau vecinătăți.

Art. 11. - Construcțiile supratereștrii civile (publice), de producție, sau de depozitare se amplasează astfel încât să nu permită propagarea incendiilor o perioadă de timp normată sau, în cazul prăbușirii să nu afecteze obiectivele învecinate, respectându-se distanțele minime de siguranță.

Art. 12. - Instalațiile și sistemele de încălzire, coșurile de fum se execută și izolează față de elementele combustibile ale construcțiilor, conform reglementărilor tehnice în domeniu, astfel încât să nu conducă la incendii datorită transmiterii căldurii sau a scăpărilor de gaze fierbinți, flăcări, scântei etc; de asemenea se vor respecta prevederile de la pct. 3.2.1. și 3.2.2. ale prezentelor reglementări.

Art. 13 - Finisajele pe căile de evacuare a persoanelor trebuie să fie, de regulă, incombustibile; la placarea cu materiale combustibile a pereților se vor lua măsuri corespunzătoare de protecție, cum sunt: tratarea cu substanțe ignifuge, întreruperi locale ale continuității materialelor combustibile, prevederea instalațiilor automate de stingere etc., în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice.

Art. 14. - În casele de scări de evacuare nu vor fi amenajate spații de lucru, de depozitare ori cu alte destinații și nu vor fi introduse conducte de gaze naturale pentru utilizări tehnologice, conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte materiale.

Art. 15. - Traseele căilor de evacuare trebuie marcate cu indicatoare conform reglementărilor tehnice.

Art. 16. - În funcție de riscurile de incendiu, de condițiile de propagare a incendiilor, de categoria de importanță a construcțiilor, de importanța și de valoarea acestora, precum și de posibilitățile reale de evacuare, alarmare, alertare și de acționare a forțelor de intervenție, în scopul realizării siguranței la foc a utilizatorilor, se prevăd instalații de detectare, de semnalizare, de iluminat de siguranță și instalații de stingere a incendiilor, precum și alte instalații și echipamente de p.s.i., potrivit reglementărilor de specialitate.

Art. 17. - Pentru asigurarea condițiilor de acces, intervenție și salvare în caz de incendiu, la construcții și instalații se prevăd și mențin în permanență libere, practicabile și curate, căi de circulație (drumuri) corespunzător amenajate pentru accesul utilajelor și autospecialelor de intervenție ale pompierilor; de asemenea în cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu lățimea de 3 m și o înălțime de 3,5 m.

Art. 18. - Clădirile civile (publice) se dotează cu stingătoare, asigurând un stingător portativ cu pulbere la 300 m.p., dar minim 2 stingătoare pe fiecare nivel de clădire.



2.2 REGULI ȘI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CONSTRUCȚII DE LOCUIT ȘI ANEXE ALE ACESTORA

1. Instalații de încălzire centrală

Art. 19. - (1) Instalațiile de încălzire centrală se pot amplasa în ansamblul unei clădiri sau în clădiri independente ori alipite acestora, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice;

(2) Proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală se vor face în conformitate cu prevederile normativului specific din domeniu, respectiv a prescripțiilor date de producător, pentru fiecare instalație în parte;

(3) Coșurile și canalele de fum se realizează din materiale incombustibile rezistente la foc și la acțiunea corozivă a fumului și gazelor de ardere; acestea vor fi izolate corespunzător față de elementele combustibile ale pereților, planșelor sau acoperișurilor;

(4) Coșurile sau canalele de fum de la instalațiile de încălzire ale unor construcții aflate la distanțe mai mici decât distanțele de siguranță, în raport cu construcțiile sau amenajările învecinate care au acoperișuri combustibile, vor fi prevăzute cu dispozitive pentru prevenirea degajării și împrăstierii scânteilor și particulelor aprinse;

(5) După caz, se vor respecta corespunzător și regulile înscrise la art. 42-46, ale prezentelor reglementări.

Art. 20. - Pe timpul exploatării instalațiilor se interzice:

a) depozitarea în centrala (minicentrala) termică a unor obiecte sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia;

b) neechiparea centralei cu aparate de măsură și control a temperaturii, presiunii din cazan și conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranță sau nefuncționarea acestor aparate;

c) neizolarea corespunzătoare a coșurilor de evacuare a fumului față de materialele combustibile;

d) depozitarea combustibilului în interiorul centralei (cu excepția combustibilului din rezervorul de consum zilnic, la centralele pe combustibil lichid).

Art. 21. - (1) Punerea în funcțiune a injectoarelor de combustibil lichid sau a arzătoarelor cu combustibil gazos se va face cu respectarea strictă a regulilor de aprindere, după cum urmează:

a) verificarea instalației și echipamentelor în vederea depistării eventualelor scurgeri sau scăpări de combustibil;

b) ventilarea focarelor și canalelor de evacuare a gazelor înainte de punerea în funcțiune, timp de 10 minute;

c) la aprindere se va respecta principiul "gaz pe flacăra" și se va folosi un mijloc de aprindere corespunzător.

(2) Sub injectoarele de combustibil lichid, în fața focarelor, vor fi prevăzute tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri;

(3) Centralele termice pe combustibil gazos vor fi puse în funcțiune numai după verificarea arzătoarelor și controlul presiunii în conducta de gaze;

(4) Pentru asigurarea închiderii, circuitul de alimentare al arzătorului va fi prevăzut cu două ventile montate în serie, din care unul cu acțiune manuală, marcându-se vizibil poziția "închis" sau "deschis".

2. Mijloace de încălzire cu acumulare și fără acumulare de căldură

Art. 22. - La exploatarea sobelor cu acumulare sau fără acumulare de căldură se vor respecta următoarele reguli:

a) în fața focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai puțin de 1,25 m;

b) depozitarea sau amplasarea materialelor combustibile se face la distanța de minim 1 m față de sobele fără acumulare de căldură și 0,5 m la sobele cu acumulare de căldură;

c) în fața ușiței de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă metalică, având dimensiunea 70x50 cm;

d) înainte de utilizare și periodic, sobele de încălzit și coșurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli;

e) în timpul funcționării sobelor, ușițele focarului și cenușarului vor fi menținute închise și zăvorâte;

f) cenușa se va evacua periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop (groapă), numai după ce se vor stinge resturile de jar cu apă; locul special amenajat se va afla la o distanță de 25-30 m față de depozitele de furaje sau de construcții și alte amenajări ce au în componență elemente de construcție combustibile;

g) coșurile de fum vor fi tencuite la exterior, pe porțiunea cuprinsă în podul clădirii, asigurându-se o izolare corespunzătoare a coșurilor față de materialele combustibile ale elementelor de construcție; la traversarea plafoanelor sau acoperișurilor care conțin elemente combustibile se va asigura o distanță de minim 15 cm între coșul de fum și materialele combustibile; înălțimea coșului de fum, precum și alte dimensiuni constructive de poziționare ale acestora, sunt prevăzute în normativele tehnice specifice; spațiul podului traversat de coșuri de fum nu se utilizează, de regulă, ca spațiu de depozitare a materialelor combustibile, iar amplasarea unor materiale sau obiecte combustibile la mai puțin de 1 m de coșul de fum e strict interzisă; de asemenea se vor respecta prevederile art. 39, alin. (4) din prezentele reglementări;

h) Ușițele sau locașurile speciale prin care se curăță de funingine coșurile și sobele trebuie închise sau astupate ermetic după terminarea operațiunii de curățire, orice defecțiune putând conduce la pătrunderea scânteilor sau

particulelor aprinse în spațiile din jur;

i) coșurile de fum și sobele care funcționează cu combustibil solid se vor curăța de funingine odată la trei luni, iar în cazul funcționării cu combustibil lichid sau gazos se vor curăța o dată la patru, respectiv la șase luni.

Art. 23. - Pe timpul exploatării sobelor, se interzice:

- a) uscarea sau așezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte combustibile;
- b) folosirea lemnului mai lungi decât vatra focarului;
- c) utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, sau cu ușițele defecte;
- d) aprinderea focului cu benzină, sau alte lichide inflamabile;
- e) lăsarea nesupravegheată a focului;
- f) lăsarea copiilor fără supraveghere în încăperi cu sobe în funcțiune;
- g) supraîncălzirea sobelor în timpul exploatării.

Art. 24. - La sobele fără acumulare de căldură se vor respecta în plus următoarele reguli:

- a) amplasarea sobelor de metal, fără o protecție corespunzătoare pe pardoseala de scândură este interzisă;
- b) la sobele cu înălțimea picioarelor de minim 25 cm, pardoseala combustibilă de sub aceasta se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină, având grosimea de 5 cm, iar acest postament trebuie să depășească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în fața focarului cu 50 cm;
- c) când sobele au picioare mai scurte de 25 cm, stratul izolator se va realiza astfel: pe o folie (bucată) de azbest de minim 0,5 cm și una din tablă metalică, cu o grosime de 0,3 cm, se amplasează patru rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar și argilă.

Art. 25. - La sobele cu acumulare de căldură se vor mai avea în vedere și următoarele reguli:

- a) tavanele combustibile se vor proteja prin tencuire sau acoperire cu un strat de azbest și tablă, ce va depăși perimetrul sobei cu cel puțin 15 cm;
- b) atunci când pereții încăperilor sunt executați din materiale combustibile, porțiunea de perete de lângă sobă se va face din zidărie, depășindu-se marginile sobei cu 50 cm pe toate direcțiile.

Art. 26. - La utilizarea gazelor naturale, drept combustibil se vor respecta următoarele reguli:

- a) verificarea periodică și menținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor (conducte, robinete, arzătoare etc);
- b) când se constată prezența gazelor într-o încăpere se va proceda de îndată la aerisirea acesteia; aprinderea focului se va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat scăpările de gaze;
- c) aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzător (torță, aprinzător etc.) cu respectarea principiului "gaz pe flacăra";
- d) atât la aprinderea focului, cât și la stingere, gazele vor fi deschise și respectiv închise mai întâi de la robinetul principal și după aceea de la robinetul arzătorului;
- e) se vor respecta cu strictețe instrucțiunile generale de folosire a gazelor precum și instrucțiunile specifice de funcționare a aparatelor supuse exploatării.

3. Instalații electrice și de paratrăznet

Art. 27. - (1) Tablourile electrice se vor amplasa în zone ușor accesibile personalului de specialitate pentru întreținere și în locuri ferite de deteriorări mecanice; în apropierea tablourilor electrice nu este admisă depozitarea materialelor și substanțelor combustibile;

(2) Tablourile electrice și celelalte aparate și echipamente electrice individuale amplasate în încăperi vor fi prevăzute cu carcase de protecție;

(3) Montarea cablurilor, echipamentelor (prize, întrerupătoare etc.) și a tablourilor electrice direct pe elemente combustibile ale construcțiilor nu este admisă;

(4) Folosirea instalațiilor electrice provizorii nu este admisă decât în situații speciale, accidentale, strict necesare și temporare, cu acordul și cu luarea măsurilor suplimentare corespunzătoare, stabilite de organele competente, abilitate în acest sens;

(5) Corpurile de iluminat nu se vor suspenda direct de conductoarele care le alimentează, ele se vor fixa pe plafon cu cârlige sau de perete prin console;

(6) Întreruperea și restabilirea circuitelor trebuie executate numai prin intermediul întrerupătoarelor și a comutatoarelor;

(7) Folosirea instalației cu defecțiuni sau improvizații (conductori neizolați, prize sau întrerupătoare defecte, doze de ramificație fără capace de protecție etc.) nu este admisă;

(8) Folosirea siguranțelor supradimensionate la tablourile de distribuție, sau a dispozitivelor, echipamentelor sau sistemelor de protecție defecte, precum și suprasolicitarea circuitelor de prize, iluminat și forță este interzisă;

(9) Executarea instalațiilor electrice sau de paratrăznet se va face cu respectarea prevederilor normativelor specifice; întreținerea, repararea sau modificarea instalațiilor electrice și de paratrăznet se vor efectua numai de către persoane autorizate și cu respectarea termenelor prevăzute de normativele specifice;



- (10) Instalațiile electrice vor avea o execuție corespunzătoare, în funcție de gradul de protecție care trebuie asigurat și al naturii elementelor de construcție ale spațiului respectiv;
- (11) La montarea conductorilor aerieni, izolatoarii se vor fixa pe suporturi incombustibile; nu se vor folosi ca suporturi arborii.

4. Adăposturi de animale

Art. 28. (1) Intrarea în grajduri sau alte adăposturi de animale și păsări cu lumânări, chibrituri aprinse, sau lămpi de iluminat cu flacără liberă este interzisă;

- (2) Depozitarea materialelor inflamabile în spațiile de adăpostire a animalelor și păsărilor este strict interzisă;
- (3) De regulă, iluminarea adăposturilor de animale se face natural; iluminatul electric al acestor spații se va utiliza cu respectarea condițiilor specifice pentru asemenea situații; în cazul iluminatului electric, nu este permisă folosirea instalațiilor improvizate sau cu defecțiuni; instalația electrică va avea o execuție corespunzătoare în funcție de natura elementelor de construcție ale spațiului respectiv; în lipsa iluminatului electric, se admite folosirea în grajduri a felinarelor numai în timpul cât se desfășoară activități în interior;
- (4) În grajduri și adăposturi-fânare este interzis fumatul și utilizarea focului deschis, cu desăvârșire;
- (5) Menținerea curățeniei în jurul adăposturilor, înlăturarea paielor și a altor deșeuri combustibile sunt necesare în permanență;
- (6) De regulă, adăposturile animalelor nu se încălzesc; în cazul folosirii unor mijloace de încălzire, alimentarea acestora se va face din exterior.

5. Depozite de furaje și magazine de cereale

Art. 29. (1) Amplasarea depozitelor de furaje și alte plante se face la distanțe de siguranță; distanța de siguranță este de 25-30 m, față de coșurile de fum ale construcțiilor învecinate, prin care pot ieși scântei și particule aprinse;

- (2) Terenurile destinate pentru depozitare vor fi curățate de vegetația din jur;
- (3) Nu se recomandă depozitarea furajelor în apropierea rețelelor electrice, căilor ferate sau drumuri publice la o distanță, măsurată pe orizontală, mai mică de 40 m, respectiv 25-30 m;
- (4) Utilizarea focului deschis, fumatul, iluminatul cu flacără liberă și aruncarea cenușei fierbinți sunt interzise în apropierea depozitelor de furaje, la o distanță mai mică de 25-30 m;
- (5) Se interzice jocul copiilor cu focul și lăsarea lor fără supraveghere în apropierea depozitelor de furaje;
- (6) Se interzice depozitarea furajelor sau cerealelor cu umiditate ridicată, deoarece prezintă pericol de încălzire și autoaprindere și se va urmări în permanență ca temperatura să nu depășească limitele admise;
- (7) În aceste spații sunt interzise fumatul și executarea lucrărilor de sudură electrică sau oxiacetilenică și a oricăror lucrări cu foc deschis, precum și depozitarea unor materiale sau substanțe ușor inflamabile sau care prezintă pericol de explozie.

6. Alte prevederi pentru anexe gospodărești și dependințe

Art. 30 (1) Este interzis a se amplasa și folosi cuptoare, afumători, mașini de gătit sau bucătării de vară provizorii în aer liber, lângă casele de locuit, în apropierea grajdurilor și magaziiilor executate din elemente de construcție din materiale combustibile și a altor materiale sau substanțe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), la o distanță mai mică de 10 m;

- (2) Este interzis a se scoate burlane de metal pe fereastră sau sub streșină, fără să fie izolate de părțile combustibile ale construcției;
- (3) La utilizarea instalațiilor electrice vor fi respectate și prevederile art. 47, alin. (10) din prezentele reglementări;
- (4) Este interzis a se depozita în anexele gospodărești orice fel de lichid inflamabil cu excepția celui necesar uzului casnic necesar și obișnuit, în cantitate de cel mult 25 litri; acesta se va păstra în vase metalice, bine închise și la locuri ferite de pericolul incendierii.

7. Folosirea mașinilor de gătit, aparatelor electrice, aparatelor de uz casnic

Art. 31. - Utilizarea oricăror mașini și aparatelor de orice fel se va face cu respectarea strictă a instrucțiunilor date de producător.

Art. 32. - (1) Este interzis a se mânui și transporta buteliile de gaze lichefiate, fără luarea măsurilor de protecție împotriva lovirii, căderii și deformării lor; .

- (2) Buteliile de aragaz nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtunul de cauciuc ce prezintă porozități, crăpături sau lărgiri la capete sau fără coliere metalice de strângere;
- (3) Buteliile de aragaz nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acțiunea directă a razelor solare și nu vor fi culcate; distanța dintre butelie și aparat trebuie să fie de minim 1 m, iar față de surse de căldură cu flacără deschisă, de cel puțin 2 m;
- (4) Încercarea etanșeității nu se face cu flacără deschisă; verificarea se execută numai cu emulsie de săpun și apă; aprinderea focului în cazul folosirii gazelor lichefiate se face respectând principiul „gaz pe flacără”;
- (5) Se interzice utilizarea recipientelor neomologate sau defecte și transvazarea improvizată sau neautorizată a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient în altul;



- (6) Lămpile de gătit și de iluminat cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul să nu prezinte fisuri și să nu aibă scurgeri; umplerea rezervoarelor se va efectua numai când lămpile sunt stinse;
- (7) Utilizarea consumatorilor de energie electrică (reșouri, radiatoare sau alte aparate electrice), care se pot supraîncălzi se va face cu luarea măsurilor de izolare față de elementele combustibile;
- (8) Introducerea conductorilor electrici fără ștecher în priză sau legarea direct în tablourile electrice sau aparent în dozele de ramificație nu este permisă;
- (9) Lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice sau a legăturilor este interzisă;
- (10) Lăsarea în funcțiune fără supraveghere a oricărui fel de aparat electric: televizor, radio, fier de călcat, reșou, radiator etc., nu este permisă;
- (11) Fierul de călcat va fi așezat în timpul folosirii, pe suport de sârmă, din cărămidă sau alte materiale incombustibile;
- (12) Aparatele electrice de încălzit se vor utiliza fără suprasolicitarea instalației electrice; aceste aparate trebuie amplasate la o distanță de cel puțin 1 m față de materialele combustibile din apropiere; nu este permisă exploatarea unor aparate electrice de încălzit improvizate, artisanale sau neomologate;
- (13) Copiii nu trebuie lăsați fără supraveghere în încăperi în care se află mașini de gătit, aparate electrice sau alte aparate de uz casnic în funcțiune.

8. Focul deschis și fumatul

Art. 33. (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, fără respectarea distanțelor de siguranță, sau pe timp de vânt și lăsarea lui fără supraveghere sunt interzise;

- (2) Trebuie înlăturat cu desăvârșire accesul copiilor la chibrituri, brichete, lumânări sau alte asemenea surse de foc;
- (3) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populației se face numai în locuri amenajate, la distanțe de siguranță, încât să nu permită propagarea focului, la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau alte vecinătăți;
- (4) Utilizarea focului deschis în diferite scopuri, precum și arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile, se admite numai în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității; în asemenea condiții se va asigura o distanță minimă de 10 m față de materiale combustibile (lemn, hârtie, textile etc.) și de 40 m față de locuri cu pericol de explozie;
- (5) Preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii, constituie o obligație a persoanelor care răspund potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor;
- (6) Fumatul este interzis, de regulă, în toate locurile unde nu se admite folosirea focului deschis; locurile de fumat se pot amenaja la 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, etc), 40 m față de locurile în care există pericol de explozie și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau în zonele împădurite;
- (7) Utilizarea focului deschis și fumatul se reglementează de către factorii responsabili potrivit normelor și dispozițiilor generale.

9. Construcții de locuit în mediul urban (blocuri de locuințe)

Art. 34. (1) Conducerea asociației de locatari sau proprietari ai imobilelor de locuit au următoarele obligații:

- b) să desfășoare activități de informare și instruire pentru cunoașterea regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
 - c) să stabilească și să asigure pe baza normelor de dotare necesarul de mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor;
 - d) să controleze existența și starea mijloacelor de stingere a incendiilor și să urmărească menținerea în stare de funcționare a acestora;
 - e) să dispună măsuri pentru remedierea de îndată a tuturor deficiențelor constatate cu privire la dotarea clădirilor, precum și la construcții și instalații de natură să provoace incendii, a căror remedieri intră, potrivit legii, în obligațiile asociațiilor.
- (2) Conducerea asociației trebuie să interzică:
- a) realizarea oricărui tip de amenajări sau depozitarea în casele de scări, a materialelor de orice fel care conduc la reducerea gabaritului sau blocarea căilor de acces și de evacuare;
 - b) depozitarea substanțelor cu pericol de incendiu în poduri, subsoluri, garaje sau în case de scări din clădirile de locuit;
 - c) utilizarea focului deschis în poduri și subsoluri fără luarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor corespunzătoare, conform dispozițiilor generale emise de organele abilitate de lege referitoare la acest domeniu;
 - d) schimbarea destinației sau modificarea construcțiilor și instalațiilor utilitare, de către persoane fizice sau



juridice neautorizate;

- e) executarea lucrărilor de verificare, întreținere și reparații, la instalațiile utilitare, de către persoane neautorizate sau fără respectarea prevederilor legale;
- f) folosirea în caz de incendiu, a ascensoarelor în scopul evacuării persoanelor (unde e cazul);
- g) blocarea accesului și circulației autospecialelor de intervenție în zonele de locuit sau la sursele de alimentare cu apă (hidranți stradali, bazine etc.);
- h) exploatarea sistemelor, aparatelor, echipamentelor și instalațiilor utilitare (de alimentare cu energie electrică, de alimentare cu apă, de încălzire, de gaze, de ventilație, de paratrăznet, etc.) cu defecțiuni, suprasolicitate, cu improvizații, după caz, sau fără protecții corespunzătoare față de materialele sau substanțele combustibile din spațiul în care sunt utilizate;
- i) păstrarea în locuințe a carburanților sau a altor lichide inflamabile în cantități mai mari decât necesarul pentru uzul casnic normal și obișnuit sau păstrarea lor în ambalaje (vase) necorespunzătoare.

2.3. REGULI ȘI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CONSTRUCȚIILE CU FUNCȚIONALITĂȚI MULTIPLE

- Art. 35. - La executarea construcțiilor cu funcționalități multiple se ține cont de rezistența structurilor superioare;
- Art. 36. - Fiecare funcțiune civilă (publică) distinctă se separă de restul construcției prin pereți și planșee corespunzătoare în funcție de riscul de incendiu și densitatea sarcinii termice;
- Art. 37. - Prin conformarea construcției se va urmări dispunerea distinctă a funcțiunilor cu risc mare de incendiu, separându-se cu elemente de construcție rezistente la foc corespunzătoare densității sarcinii termice din spațiile respective, astfel încât să nu pună în pericol alte funcțiuni civile (publice) adiacente sau construcția;
- Art. 38. - Funcțiuni civile (publice) cu risc mare de incendiu nu trebuie dispuse sub spații cu aglomerări de persoane iar, în cazul în care acesta nu este posibilă, cu justificare tehnică, se vor asigura măsuri de protecție compensatorii corespunzătoare;
- Art. 39. - Funcțiunile civile (publice) dispuse în construcție se separă între ele și față de căile comune de circulație și evacuare, prin elemente rezistente la foc, corespunzător destinațiilor și tipurilor de clădire;
- Art. 40. - Prin dispunerea, alcătuirea și realizarea elementelor despărțitoare se va asigura limitarea propagării focului și a fumului la spațiile adiacente și se va împiedica propagarea ușoară a focului și fumului;
- Art. 41. - Construcțiile cu funcțiuni mixte civile (publice) pot avea căi de evacuare comune tuturor funcțiunilor civile (publice) din clădire;
- Art. 42. - Instalațiile utilitare aferente vor respecta prevederile reglementărilor tehnice de specialitate, corespunzător destinațiilor și riscurilor de incendiu etc;
- Art. 43. - Construcțiile cu funcțiuni multiple vor avea asigurate căi de acces, intervenție și salvare, astfel distribuite, alcătuite, marcate, echipate și realizate încât să permită evacuarea și intervenția ușoară în caz de incendiu;
- Art. 44. - Construcțiile cu funcțiuni multiple se dotează cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare destinației și clasei de incendiu, potrivit normelor de dotare;
- Art. 45. - Construcțiile cu funcțiuni multiple se echipează cu instalații de semnalizare și stingere a incendiilor, conform reglementărilor tehnice de specialitate.

2.4 REGULI ȘI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE CU RISC DE INCENDIU

- Art. 46. - Mașinile, tractoarele, combinele de recoltat și celelalte mașini agricole, precum și autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, vor fi verificate tehnic de persoane autorizate înlăturându-se toate defecțiunile care ar putea cauza incendii;
- Art. 47. - Autovehiculele care se utilizează în perioada de recoltare, vor fi pregătite în mod special de către deținătorii, conform normelor specifice și instrucțiunilor producătorului;
- Art. 48. - Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor mașinile de orice fel trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- a) sistemele de aprindere, de alimentare, carbuerație și de distribuție să fie perfect reglate pentru a preveni explozii false, însoțite de eliminarea de scântei sau gaze în stare arzândă;
 - b) rezervoarele cu combustibil și întreaga instalație de alimentare cu carburanți să fie etanșă, fără pierderi de carburanți;
 - c) instalațiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate, conductoarele și siguranțele să fie dimensionate corespunzător, acumulatorul să fie bine fixat, fișele montate corect, capacul delcoului să fie fără crăpături, iar condensatorul în perfectă stare de funcționare;
 - d) țevile de eșapament de la tractoare să fie prevăzute cu dispozitive de reținere a scânteiilor (parascântei) omologate;



- e) se va curăța de funingine toba de eșapament;
- f) șoferii vor fi instruiți în mod special, pentru a cunoaște pericolele de incendiu, măsurile de prevenire și de combatere, mânguirea stingătoarelor de incendiu;
- g) toate tractoarele, autocombinele și autovehiculele vor fi dotate cu stingătoare cu praf și CO₂ în stare de funcționare, conform instrucțiunilor tehnice specifice și cele emise de producători;

Art. 49. (1) În perioada coacerii și până la terminarea recoltării cerealelor, se va interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe miriști; locurile pentru fumat nu se vor amplasa la o distanță mai mică de 50 m față de culturile decereale păioase în perioada coacerii și recoltării și față de locurile de depozitare a paielor, iar față de depozitele și punctele de alimentare cu combustibil, la o distanță mai mică de 40 m; în aceste locuri se vor instala plăci cu inscripția „FUMATUL OPRIT”

(2) Utilizarea focului deschis și fumatul se reglementează de către factorii responsabili în conformitate cu prevederile punctului 3.2.8 din prezentele reglementări;

Art. 50. - La efectuarea secerișului și la recoltarea cu combina în lan, se vor respecta următoarele reguli: lucrările vor începe prin izolarea lanurilor față de drumurile, masivele păduroase, și căile ferate cu care se mărginește prin crearea unor fâșii paralele arate, paiete și cerealele boabe rezultate de la recoltare fiind evacuate în afara fâșiei; lățimea fâșiei de izolare va fi față de drumuri și masive păduroase de 20 m, iar față de calea ferată de 30 m.

Art. 51. - Depozitarea provizorie a carburanților și lubrifianților necesari pentru lucrările de recoltare se va face la cel puțin 100 m față de lanuri, de fânețe, de depozite de furaje, de păduri și la cel puțin 50 m față de orice fel de construcție și clădire sau calea ferată.

Art. 52. - Punctele de alimentare se vor stabili la cel puțin 20 m în afara lanurilor și ariilor și la cel puțin 10 m față de depozitul de carburanți și lubrifianți, aprovizionarea mașinilor la punctele de alimentare făcându-se astfel încât țevile de eșapament să nu fie îndreptate spre aceste puncte.

2.5 REGULI ȘI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ÎN ZONA FONDULUI FORESTIER

Art. 53. (1) Autoritatea silvică județeană și deținătorul de păduri proprietate privată au obligația să asigure prevenirea și stingerea incendiilor la fondul forestier;

(2) Consiliul județean și consiliul local, unitățile și serviciile de pompieri, unitățile de poliție și jandarmerie, unitățile Ministerului Apărării Naționale, potrivit atribuțiilor ce le revin prin lege, vor sprijini acțiunile de prevenire sau stingere a incendiilor, după caz, în zonele cu vegetație forestieră;

(3) Măsurile organizatorice și cele silvo-tehnice privind prevenirea și stingerea incendiilor la fondul forestier, prevăzute în normele în domeniu, vor fi respectate cu strictețe de toți deținătorii de păduri, indiferent de titularul dreptului de proprietate;

(4) Măsurile organizatorice presupun reglementări privitoare la: acțiuni instructiv-educative privind măsurile de prevenire a incendiilor de pădure, organizarea și executarea unui program de măsuri speciale în perioadele secetoase și caniculare; marcarea locurilor admise în pădure (pentru popas, fumat și parcare, în interes turistic etc.); marcarea drumurilor permise sau interzise circulației;

(5) Măsurile silvico-tehnice presupun:

a) plantațiile de rășinoase se vor crea în amestec cu foioasele acolo unde condițiile bioecologice permit aceasta; în aceleași condiții - pe marginea masivelor de rășinoase - schemele de împădurire pentru viitoarele împăduriri vor avea prevăzută o bandă de 4-8 rânduri de foioase sau larice;

b) lizierele trupurilor de pădure ce se vor crea vor fi închise cu vegetație densă verde, arbustivă;

c) liniile somiere să fie cultivate și întreținute astfel încât să constituie benzi de prevenire a extinderii eventualelor incendii;

d) la operațiunile culturale, se va urmări scoaterea materialului rezultat pentru diminuarea potențialului de combustie în cazul unui eventual incendiu;

e) pe traseele drumurilor, șoselelor, căilor ferate (normale sau forestiere) ce trec prin păduri, se vor amenaja benzi izolatoare în zonele ce reprezintă pericol de incendiu prin îndepărtarea litierei și a resturilor combustibile, pe o lățime de 5-10 m, pe care este interzisă depozitarea materialului combustibil (vegetație ierboasă uscată, gunoarie, lichide inflamabile etc.);

f) în pădure se va asigura o stare corespunzătoare de igienă prin extragerea arborilor uscați, lâncezi, ruți sau doborâți de vânt;

(6) La încheierea oricărui tip de contracte sau convenții privind exploatarea, administrarea sau orice altă activitate în legătură cu fondul forestier părțile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin, în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor.

(7) Persoanele fizice și juridice care desfășoară diferite activități în zonele cu vegetație forestieră sau în apropierea acestora au obligația să respecte în orice împrejurare prevederile normelor specifice din domeniu, precum și



dispozițiile emise de organele de abilitate, privind lucrările cu foc deschis, fumatul, arderea resturilor vegetale sau de altă natură, precum și regulile pentru perioadele caniculare sau secetoase;

(8) Totodată utilizarea focului deschis și fumatul vor respecta prevederile punctului 3.2.8. din prezentele norme.

2.6 REGULI ȘI MĂSURI DE P.S.I. LA ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER, CARE PRESUPUN PREZENȚA UNUI NUMĂR MARE DE PERSOANE

Art. 54. - La organizarea unor activități publice în aer liber întreceri sportive, manifestații, mitinguri, spectacole, festivaluri, sărbători tradiționale sau religioase se vor avea în vedere următoarele:

- a) organizatorul activității va respecta condițiile impuse de către deținătorul terenului, stabilite pe bază de contract sau convenție, în conformitate cu prevederile art. 9 și art. 73, alin. (6) și (7) ale prezentelor reglementări;
- b) în cazul întrecerilor sportive, manifestațiilor revendicative, a mitingurilor, organizatorul va interzice participanților utilizarea unor materiale sau substanțe care prezintă pericol de incendiu (artificii, alte substanțe piroforice, mijloace incendiare etc.) și va asigura respectarea prevederilor legale din domeniu;
- c) în cazul în care din motive artistice sunt necesare utilizarea unor substanțe piroforice sau de alt fel care presupun focul deschis se vor respecta prevederile punctului 3.2.8. din prezentele reglementări; de asemenea în privința fumatului se va respecta aceeași reglementare; totodată utilizarea artificiilor, substanțelor piroforice etc. se va face cu respectarea regulilor tehnice specifice din domeniu precum și a instrucțiunilor date de producător;
- d) în toate situațiile, scenele se vor amenaja în spațiu deschis, cu cel puțin două posibilități de acces;
- e) instalațiile electrice vor fi executate numai de personal autorizat și cu respectarea strictă a prevederilor art. 47, alin. (4) din prezentele reglementări;
- f) organizatorul va numi persoane instruite cu sarcini de supraveghere a tuturor activităților care pot conduce la incendii, precum și pentru stingerea acestora; dacă nu poate executa această activitate va încheia contracte sau convenții cu persoane calificate în acest sens.

Art. 55. - La organizarea unor târguri, bălciuri, oboare, piețe etc. se vor respecta următoarele măsuri:

- a) delimitarea locurilor destinate diverselor activități ce se desfășoară în perimetrul târgului (comercializare animale, cereale, bunuri de consum, scândură și materiale de construcție etc);
- b) interzicerea utilizării focului deschis pe timpul desfășurării activității în târguri și piețe, fără;
- c) depozitarea jarului și cenușei se face în locuri special amenajate după o prealabilă stingere cu apă;
- d) asigurarea și menținerea în permanență a căilor de acces, circulație și de intervenție în caz de incendiu;
- e) organizatorul va asigura un pichet de incendiu cu mijloace și materiale de primă intervenție corespunzătoare riscului de incendiu;
- f) stabilirea de către organizatorul sau administratorul activității a modului de anunțare a incendiilor la serviciile de pompieri;
- g) târgurile pentru comercializarea autovehiculelor se vor amplasa la distanțe de siguranță față de vecinătăți; se interzice accesul în târguri a autovehiculelor care prezintă scurgeri de combustibil;
- h) prevederile art. 74, lit. a), e) și f) al prezentelor reglementări se aplică corespunzător.

2.7 REGULI ȘI MĂSURI PSI LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1. Măsuri preventive

1.1 Căi de evacuare și salvare

Căile de evacuare și salvare din unitățile de învățământ (coridoare, scări, ieșiri) trebuie să fie permanent utilizabile, iar lățimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea de automate pentru sucuri, dulapuri, etc.

De acest lucru se va ține seama și la pregătirea și realizarea festivităților școlare, serbărilor organizate de clase și altor manifestări extrașcolare. Ușile trebuie ținute permanent închise. în caz de incendiu, pe timpul parcurgerii traseului de evacuare, se va urmări închiderea tuturor ușilor, fără însă a le bloca.

1.2 Sistem de alarmare

Funcționarea sistemului de alarmare trebuie verificată în afara orelor de învățământ. Semnalul de alarmare trebuie să fie cunoscut de către profesori și elevi. Se recomandă, pregătirea și a altor echipamente de alarmare de rezervă (de exemplu: clopoțel, megafon, etc.).

1.3 Instalații de stingere


Stingătoarele și hidranții trebuie să fie permanent accesibile și în stare de funcționare.

1.4 Ocuparea claselor

Clasele cu copii cu handicap locomotor și clasele I trebuie amplasate pe cât posibil la parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru acești elevi clasele din care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă.

1.5 Planul general și planurile pe etaje

La parter, în locul cel mai vizibil (în apropierea intrării) se va amplasa dosarul cuprinzând planul general al școlii



și planurile pe etaje, pe care se vor desena căile de evacuare și salvare, echipamentele de alarmare, stingătoare și hidranții, precum și alte instalații tehnice de protecție (de exemplu: sisteme de evacuare a fumului, instalații de ventilație, etc.).

1.6 Planul de alarmare și evacuare

Fiecare școală trebuie să-și elaboreze propriul plan de alarmare și evacuare. Acesta cuprinde măsurile organizatorice care trebuie luate în caz de pericol.

Lista cu numerele de telefon unde, în caz de urgență, pot apela: serviciul public al pompierilor civili din localitate, pompierii militari (112), serviciul de ambulanță și alte servicii publice trebuie să fie amplasată lângă fiecare telefon din școală.

În prima săptămână de curs a anului școlar toți elevii vor fi instruiți cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu. Pe parcursul anului școlar, în cadrul orelor speciale, în baza programei de învățământ, elevilor li se vor transmite cunoștințele generale în domeniul apărării împotriva incendiilor. În fiecare sală de clasă se vor afișa instrucțiunile pe care elevii și profesorii trebuie să le cunoască și să le urmeze în cazul declanșării alarmei de evacuare.

Profesorii au rolul de a instrui pe elevi în ceea ce privește pregătirea generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoașterea planului de alarmare și evacuare și a comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu. La predarea acestor cursuri pot participa cadre militare ale Inspectoratului.

1.7 Exerciții de alarmare și evacuare

După instruire, cel târziu în a doua săptămână de curs din anul școlar, trebuie să aibă loc primul exercițiu de alarmare de evacuare. Exercițiul de alarmare și evacuare se execută în condițiile cele mai dificile (de exemplu: unele coridoare și/sau casa scării pline de fum). Elevii trebuie informați corect cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu și anumite pericole la care pot fi supuși (de exemplu: să se deplaseze cât mai aproape de podea în încăperile cu fum; semnificația ușilor închise ca protecție contra propagării fumului și căldurii; stingerea focului de pe hainele incendiate cu o altă haină sau prin rostogolire pe podea, interzicerea utilizării liftului în caz de incendiu).

2. Comportament în caz de pericol

2.1 Alarmarea

Directorul școlii, profesorii sau personalul administrativ al școlii poate declanșa alarma și va anunța forțele de intervenție respectând principiul gradual. Evacuarea clădirii are întâietate stingerii incendiului.

2.2 Evacuarea clădirii

Elevii părăsesc clădirea sub supravegherea profesorului. Se vor utiliza căile de evacuare și salvare fără pericole. Nu se vor lua alte obiecte (ghiozdane, obiecte de vestimentație, etc.). La părăsirea clasei, profesorul se va asigura că toți elevii au ieșit din încăpere.

2.3 Locul de adunare

Elevii vor fi conduși la locul de adunare dinaintea stabilit pentru fiecare clasă. Profesorul face prezența și anunță rezultatul directorului școlii sau responsabilului p.s.i. din școală.

2.4 Informarea pompierilor

Pompierii sunt întâmpinați de directorul școlii (reprezentantul acestuia), care îi informează cu privire la:

- numărul și locurile posibile din școală în care mai sunt persoane,
- situația intrărilor, pe casele de scări și pe coridoare,
- locul unde s-a produs incendiul și propagarea acestuia,
- alte date solicitate de forțele de intervenție.

2.8 REGULI ȘI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CONSTRUCȚII PENTRU CULTURĂ

1. Prevederi generale

Art. 56. (1) Toate construcțiile de cultură se vor realiza cu respectarea prevederilor normelor tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului;

(2) Instalațiile electrice, sanitare, de încălzire, ventilație, telecomunicații și paratrăznet se vor realiza conform prevederilor normativelor specifice în vigoare;

(3) Pentru toate construcțiile de cultură se vor asigura căi de acces, de evacuare și intervenție în caz de incendiu, conform reglementărilor tehnice specifice în domeniu;

(4) În cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu lățimea de 3 m și o înălțime de 3,5 m;

(5) Căile de acces, de evacuare și de intervenție și pasajele se vor menține în permanență libere, practicabile și curate;

(6) Dotarea cu mijloace tehnice de intervenție se va efectua cu respectarea normelor de dotare specifice.



asigurându-se un minim prevăzut la art. 38, din prezentele reglementări.

2. Expoziții și muzee

Art. 57 (1) Amplasarea standurilor, vitrinelor și panourilor se va face astfel încât căile de evacuare și de circulație a publicului să fie în permanență libere;

(2) Vitrinele aflate pe căile de evacuare nu vor cuprinde exponate care se aprind ușor, ard violent sau prezintă pericol de explozie.

Art. 58 (1) Elementele de structură ale panourilor și standurilor se vor executa pe cât posibil din materiale incombustibile, iar lemnăria și pânzeturile folosite vor fi ignifugate conform normativelor în vigoare;

(2) Traseele circuitelor electrice care luminează standurile, panourile și vitrinele nu vor fi amplasate în spațiile de trecere a vizitatorilor sau direct pe elementele combustibile.

Art. 59 (1) Circuitul vizitatorilor va fi indicat prin săgeți, începând cu ușa de intrare în sălile de expunere până la ieșire, circulația vizitatorilor va fi dirijată de către personalul de supraveghere;

(2) Se vor întocmi planuri de evacuare atât a vizitatorilor cât și a exponatelor;

(3) Vizitatorii vor fi atenționați și supravegheați pentru a nu introduce substanțe inflamabile în muzee și pentru a nu se fuma.

Art. 60 (1) Încălzirea sălilor de expunere se va face prin instalații de încălzire centrală, de condiționare a aerului, iar în cazul că nu este posibil, numai prin sobe cu acumulare de căldură;

(2) Se vor asigura spații de siguranță a minimum 1 m între elementele sistemelor de încălzire și obiectele de artă, manuscrise, țesături etc.

Art. 61. (1) Instalațiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse în vitrine și panouri se vor realiza numai în tuburi din materiale incombustibile (oțel, ceramică);

(2) Documentele scrise pe diferite pergamente și cele cu sigilii de ceară vor fi expuse în vitrine cu sistem de iluminat din exterior;

(3) În atelierele de restaurare, se va menține permanent curățenia, iar aparatele de călcat vor fi ținute pe suporti necombustibili.

Art. 62. - Depozitarea obiectelor de artă ale muzeelor se va face în următoarele condiții:

a) încăperile folosite numai în scopul păstrării și depozitării documentelor muzeale vor fi separate prin pereți și uși antifoc;

b) la așezarea rafturilor în depozite se vor lăsa culoare de acces care în permanență trebuie să fie libere;

c) corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu capace de protecție.

3. Arhive și biblioteci

Art. 63. (1) Spațiile de depozitare a arhivei, precum și fondul special al bibliotecilor se amenajează în construcții sau încăperi rezistente la foc;

(2) Amplasarea depozitelor de arhivă și ale bibliotecilor se face, de regulă, la nivelele inferioare ale construcțiilor, exceptând subsolurile sau demisolurile;

(3) Se interzice amenajarea depozitelor bibliotecilor și arhivelor în următoarele situații:

a) în apropierea magaziiilor cu substanțe combustibile ori explozive;

b) în mansardele, podurile, subsolurile și demisolurile clădirilor;

c) în construcții provizorii sau cele executate din materiale combustibile.

Art. 64.. Se vor respecta următoarele reguli:

a) încăperile destinate pentru săli de lectură, camere de lucru, cercetare, conservare etc. trebuie să fie separate de spațiile de depozitare a arhivei și a fondului special al bibliotecilor prin elemente incombustibile rezistente la foc;

b) prin pereții depozitelor, bibliotecilor și arhivelor se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile, a coșurilor și canalelor de fum;

c) între corpurile de iluminat electrice cu incandescență și materialele combustibile trebuie să asigure o distanță de cel puțin 50 cm; pentru spații care adăpostesc mai mult de 100 m liniari de rafturi, circuitul pentru iluminat se acționează din exteriorul spațiilor respective; corpurile de iluminat vor avea capace de protecție;

d) rafturile, fișetele, dulapurile, rastelele etc. trebuie să fie confecționate din materiale incombustibile; cele combustibile se vor ignifuga conform prevederilor normativelor în vigoare; Art. 65. în interiorul sălilor de lectură și arhivelor se interzice:

a) folosirea focului deschis și fumatului;

b) depozitarea lichidelor combustibile;

c) existența prizelor și a tablourilor electrice;

4. Discoteci, cluburi, cazinouri

Art. 66 (1) Pe căile de evacuare a persoanelor, finisajele trebuie să fie, de regulă, incombustibile și adăugate pardoseli din lemn, mochete și finisaje din folii de maximum 2 mm lipite pe suport incombustibil.



- (2) în holurile de acces, se admite placarea cu lemn a pereților incombustibili luându-se măsuri necesare de protecție (tratare cu substanțe ignifuge);
- (3) Tavanele false, placările, tratamentele fonice și termice, precum și finisajele combustibile vor fi astfel montate și protejate față de corpurile de iluminat, aparate electrice și alte surse de încălzire, încât să nu fie posibilă aprinderea lor;
- (4) Nu se vor utiliza abajururi combustibile la iluminatul semiobscur din discoteci și săli de dans;
- (5) în cazul folosirii pentru iluminatul local a lumânărilor se vor lua măsuri de protecție a acestora față de materialele combustibile prin suporturi incombustibile; suporturile vor fi fixate pentru a nu fi răsturnate la posibile manevre;
- (6) în sălile unde este permis fumatul, se vor prevedea scrumiere pe fiecare masă, iar pentru sălile de dans acestea se vor amplasa la minimum 1,5 m de perdele, draperii etc.;
- (7) Se va asigura deschiderea ușoară a ușilor, în sensul fluxului de evacuare;
- (8) Pe căile de evacuare nu se admit uși false sau placate cu oglinzi.

5. Teatre, case de cultură

Art. 67 (1) Folosirea instalațiilor electrice se va face după programul stabilit de către conducerea instituțiilor împreună cu personalul autorizat sau calificat;

(2) Acționarea aparatelor electrice se va face numai de către electricienii de serviciu, neaducându-se nici un fel de improvizatii la instalații;

(3) După terminarea spectacolelor și repetițiilor, instalația electrică se va scoate de sub tensiune, cu excepția circuitelor care alimentează circuitul obișnuit strict necesar și cel de siguranță;

(4) Toate corpurile de iluminat din scenă vor fi prevăzute cu carcase de protecție; corpurile de iluminat din scenă vor fi amplasate la o distanță de 1 m față de perdele, decoruri, recuzită;

Art. 68 (1) în sălile de spectacol nu vor fi introduse scaune suplimentare; în acestea nu se permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită și declarată;

(2) Covoarele folosite în săli, holuri, foaiere, scări, etc. vor fi bine fixate pe pardoseală pentru a nu împiedica evacuarea spectatorilor;

(3) în timpul spectacolelor ușile interioare și exterioare de pe traseul de evacuare vor fi descuiate; ele trebuie să se deschidă spre exterior prin simpla apăsare pe mânerul de deschidere;

(4) Deasupra ușilor de ieșire din sălile de spectacole se instalează corpuri de iluminat cu inscripția „IEȘIRE”, alimentate prin circuitele iluminatului de siguranță;

(5) Cablurile electrice folosite pe timpul programului în scenă vor fi ferite de surse de căldură. Art. 69. (1) în scene se vor introduce numai decorurile și recuzita necesară pentru spectacolul sau repetiția din ziua respectivă;

(2) între decoruri și pereții scenei trebuie să existe o distanță liberă de 1 m, iar între decoruri și corpurile de iluminat, tablouri și dozele instalațiilor electrice de 0,75 m (1 m pentru proiectoare peste 500 W);

(3) Se interzice depozitarea sub scară sau în fosele pentru orchestră a diferitelor materiale și decoruri.

Art. 70 (1) Fumatul pe scenă se admite numai în măsura în care acțiunea spectacolului o cere; în această situație se vor asigura scrumiere necesare stingerii țigărilor și chibriturilor amplasate la minim 1,5 m de draperii, cortine, sau alte materiale combustibile;

(2) Se interzice introducerea în scenă a lichidelor inflamabile, cu excepția necesarului strict cerut de acțiunea spectacolului cu respectarea indicațiilor de la alin. (3);

(3) în cazul în care acțiunea spectacolului reclamă focuri, lumânări, flăcări sau explozii se vor lua măsuri de siguranță suplimentare pentru evitarea oricărui incendiu.

Art. 71. (1) în magazine, decorurile și recuzita se păstrează pe grupe, asigurându-se accesul și căile de evacuare;

(2) Decorurile vor fi așezate în magazine la o distanță de minim 30 cm de tablourile și dozele electrice și 50 cm față de corpurile de iluminat.

Art. 72 (1) Este interzisă improvizarea instalațiilor electrice în magazinele de decoruri;

(2) Corpurile de iluminat incandescente din magazinele pentru decoruri vor fi prevăzute cu globuri Săli de vizionare a filmelor (cinematografe)

Art. 73. (1) Se va asigura verificarea periodică a instalațiilor electrice de încălzire, de ventilație, de iluminat de siguranță, asigurându-se permanent buna funcționare a acestora;

(2) Se va asigura respectarea normelor în vigoare privind dotarea cu mobilier a sălilor de cinematografe (lățimea trecerilor între grupele de locuri, distanța dintre rânduri etc.);

(3) Nu se admit oglinzi sau uși false pe căile de evacuare;

(4) Pe coridoarele sălilor, mochetele vor fi bine fixate pe pardoseală;

(5) Se interzice introducerea în cinematografe a vaselor cu lichide inflamabile;

(6) Deasupra ușilor de ieșire din sălile de cinema se instalează inscripția luminoasă „IEȘIRE” iluminată prin sistemul iluminatului de siguranță;



- (7) Pe timpul vizionării cât și la evacuarea spectatorilor se va asigura cu personalul de serviciu, supravegherea sălilor;
- (8) După terminarea programului se va face un control amănunțit în sălile de spectacole, cabine de proiecție și celelalte încăperi.

Art. 74 Se interzice:

- a) amenajarea standurilor de expoziții, bufete etc., pe platformele și treptele scărilor;
- b) depozitarea de materiale, obiecte etc., sub pardoseala scenei de lemn, sub casa scărilor;
- 9) introducerea scaunelor suplimentare;
- d) orice alte schimbări ale destinațiilor spațiilor iară respectarea prevederilor legale.

6. Circuri mobile

Art. 75 (1) Înainte de amplasarea circuitului, terenul se va curăța de vegetație uscată pe o suprafață care să depășească cu cel puțin 10 m perimetrul construcției;

- (2) Amplasarea vagoanelor de circ, a menajeriilor și a grajdurilor de animale se va face astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor și accesul autospecialelor de incendiu;
- (3) Elementele de construcție combustibile (lemn, pânză, etc.) vor fi ignifugate;
- (4) Se va asigura posibilitatea creării de deschideri pe 3 laturi a perimetrului circuitului;
- (5) Instalațiile electrice vor fi executate și exploatate conform normelor în vigoare, cu respectarea prevederilor art. 47, alin (4) din prezentele norme;
- (6) în spațiul circuitului este interzis fumatul precum și accesul publicului cu produse și substanțe inflamabile sau cu alte mijloace ce pot produce incendii sau explozii;
- (7) Punerea în funcțiune se supune, potrivit legii, autorizării privind apărarea împotriva incendiilor;
- (8) După terminarea repetițiilor și spectacolelor se va executa o verificare amănunțită în toate punctele (inclusiv sub tribune);
- (9) Furajele necesare pentru hrana animalelor vor fi aduse numai în cantități strict necesare;
- (10) Se interzice cu desăvârșire folosirea focului deschis în grajduri și menajerii;
- (11) Reglementarea focului deschis și a fumatului se bazează pe prevederile punctului 3.2.8. din prezentele norme.

2.9 REGULI ȘI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CONSTRUCȚIILE DE CULT: BISERICI, MĂNĂSTIRI, SCHITURI, CASE DE RUGĂCIUNE ȘI ALTE CONSTRUCȚII DE CULT

Art. 76. în aceste spații se vor asigura următoarele:

- a) cu prilejul serviciilor religioase se va pune în vedere participanților respectarea strictă a măsurilor de protecție privind utilizarea lumânărilor sau a altor obiecte cu flacără liberă sau foc deschis;
- b) interzicerea accesului participanților în incintă peste capacitatea bisericii;
- c) amplasarea unor suporturi metalice pentru depunerea lumânărilor aprinse la o distanță corespunzătoare de elementele combustibile din interiorul bisericilor;
- d) la terminarea slujbei religioase lumânările stinse se vor colecta în afara bisericii, în locuri special amenajate;
- e) supravegherea permanentă, de către o persoană anume desemnată, a locurilor în care se utilizează focul deschis și a sobelor; exploatarea sistemelor de încălzire pe toată durata funcționării lor; exploatarea sistemelor de încălzire se va efectua cu respectarea prevederilor art. 39-46, din prezentele reglementări;
- f) interzicerea depozitării materialelor inflamabile ori combustibile în poduri și balcoane ori amenajarea unor spații necorespunzătoare pentru păstrarea lor; focul deschis și filmatul se vor reglementa conform art. 53 din prezentele reglementări;
- g) instalațiile electrice, de paratrăznet și aparatele electrice de uz obișnuit se vor realiza și exploata cu respectarea prevederilor de la art. 47; art. 51 și art. 52 din prezentele reglementări;
- h) dotarea lăcașurilor de cult cu mijloace de detecție, de semnalizare sau de stingere a incendiilor se va executa în conformitate cu normele de dotare specifice, cu respectarea minimului de dotare tehnică prevăzut la art. 38 din prezentele reglementări;
- i) marcarea vizibilă a ieșirilor și stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol, pentru evitarea producerii de accidente în rândul acestora; se vor respecta corespunzător și prevederile art. 76. alin. (1)- (6) din prezentele reglementări.

2.10 REGULI ȘI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA ARENE PENTRU SPORT STADIOANE

Art. 77 (1) La organizarea și desfășurarea întrecerilor sportive în aer liber organizatorul va asigura respectarea prevederilor înscrise în art. 74 al prezentelor reglementări;



- (2) Exploatarea instalațiilor utilitare ale arenelor de sport ale stadioanelor, ale sălilor de sport se va face cu respectarea prevederilor specifice din domeniu; se vor respecta de asemenea prevederile înscrise la punctul 3.13.2. al prezentelor reglementări;
- (3) Accesul publicului se va limita strict la capacitatea proiectată pentru arena sportivă (stadion sau sală de sport);
- (4) Se vor respecta cu strictețe regulile și măsurile privind anunțarea, alarmarea, evacuarea și intervenția specifice acestui tip de construcții.

2.11 REGULI ȘI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA STRUCTURI DE PRIMIRE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

1. Hoteluri

Art. 78 (1) La hoteluri, indiferent de capacitate se interzice:

- a) construirea de anexe provizorii (magazii, șoproane, chioșcuri etc.) lângă hoteluri sau vile;
- b) depozitarea combustibililor solizi (lemne, cărbune) și a ambalajelor la mai puțin de 20 m de orice structură de primire;
- c) utilizarea pentru încălzit a aparatelor electrice (calorifer cu ulei, radiatoare, radianți) precum și a celor care folosesc gazele drept combustibil fără respectarea normelor tehnice specifice din domeniu;
- d) folosirea podurilor clădirilor în scopul depozitării materialelor combustibile sau întrebuințării ca: spălătorii, ateliere, magazine;

(2) exploatarea instalațiilor utilitare se va face cu respectarea prevederilor punctului 3.13.2. al prezentelor norme.

Art. 79 (1) Elementele de construcție din materiale combustibile se vor proteja prin ignifugare, conform normativelor tehnice specifice;

(2) Pe holuri și pe culoare trebuie să existe scrumiere pentru colectarea resturilor de țigări și chibrituri, amplasate la o distanță de cel puțin 1,5 m de draperii și perdele;

(3) Se va asigura marcarea clară, vizibilă și iluminarea corespunzătoare a tuturor căilor de evacuare din interiorul clădirilor, se recomandă marcarea prin indicatoare fluorescente.

Art. 80 (1) în camerele de hotel, pe partea interioară a ușilor se va afișa schița cu traseul de evacuare a turiștilor (spre ieșirea principală și cea de serviciu);

(2) Personalul unității va fi instruit asupra modului în care se va face alarmarea, anunțarea, orientarea și evacuarea persoanelor spre ieșire, precum și asupra modului de folosire a mijloacelor tehnice de intervenție;

(3) Alarmarea și anunțarea în caz de incendiu se va face în așa fel încât să nu producă panică în rândul turiștilor, independent pe fiecare nivel;

(4) Spațiile comune vor fi verificate prin serviciul de rond de către personalul de serviciu, la fiecare oră, cu excepția celor dotate cu instalații automate de detectare și semnalizare ce se vor verifica la interval de 2-3 ore;

(5) Spațiile de recepție vor fi dotate cu lanterne, stingătoare de incendii și măști contra fumului și gazelor, pentru asigurarea intervenției în caz de incendiu și protecția personalului din echipele de intervenție;

(6) în jurul hotelului vor exista și se vor menține libere căile de acces pentru autospecialele de intervenție.

2. Spații pentru agroturism (cabane, campinguri)

Art. 81 (1) Amplasarea campingurilor se va face cu avizul organelor administrative, silvice, agricole, etc. pe raza cărora urmează a fi amplasate, asigurându-se totodată mijloacele și materialele inițiale, necesare preîntâmpinării și stingerii incendiilor;

(2) Suprafața campingurilor va fi delimitată prin împrejmuire;

(3) în păduri, campingurile se vor amplasa în spații deschise, respectându-se distanțele care să nu prezinte pericol de incendiu, marcându-se cu indicatoare de avertizare corespunzătoare;

(4) Se va marca și fixa locul pentru amplasarea corturilor, parcare a autovehiculelor, locurile destinate focurilor deschise;

(5) Căsuțele vor fi amplasate astfel încât să se asigure o distanță minimă de siguranță la foc una față de cealaltă și menținerea liberă a acceselor pentru autospecialele de intervenție în caz de intervenție la incendii în interiorul campingului;

(6) Pe schemele de amplasare a căsuțelor se vor marca pozițiile stingătoarelor, pichetului p.s.i. și a hidranților de incendiu;

(7) Limitele locurilor în care folosirea focului deschis și a fumatului pot provoca izbucnirea incendiilor vor fi marcate prin indicatoare speciale de interdicere și avertizare;

(8) Autovehiculele vor fi parcate în locuri special amenajate, dispuse astfel încât să asigure o ușoară și rapidă evacuare în caz de incendiu;

(9) Resturile vegetale vor fi îndepărtate periodic din jurul căsuțelor.

Art. 82. (1) La cazarea în căsuțe, cabane din lemn se interzice:



- a) depozitarea materialelor combustibile în apropierea căsuțelor;
- b) pozarea instalațiilor electrice direct pe materiale combustibile și exploatarea acestora cu improvizații; folosirea siguranțelor electrice necalibrate, suprasolicitarea instalației electrice;
- c) utilizarea pentru încălzire a aparatelor electrice (radiatoare, calorifere cu ulei, radianți) precum și a celor care folosesc gazele drept combustibil;
- d) fumatul în interiorul cabanelor sau vilelor pentru cazare;
- e) parcare a autovehiculelor lângă căsuțele de cazare.

(2) Vilele și căsuțele de cazare construite din materiale combustibile se vor proteja prin ignifugare conform normelor tehnice din domeniu.

3. Unități de alimentație publică (restaurante, pensiuni, cantine, bufetebaruri, bucătării)

Art.83. (1) în unitățile de alimentație publică se interzice cu desăvârșire:

- a) folosirea focului deschis, a mașinilor de gătit, a aparatelor electrice de orice fel, fără o supraveghere permanentă;
- b) introducerea recipientilor care pot provoca explozii și a lichidelor combustibile în spațiile de depozitare;
- c) curățirea pardoselilor din spațiile de producție sau de deservire cu produse petroliere;
- d) blocarea căilor de acces și evacuare sau a ușilor de pe aceste trasee, precum și reducerea gabaritelor acestora;
- e) colectarea resturilor de țigări în cutii de carton.

(2) Exploatarea instalațiilor utilitare se va face cu respectarea prevederilor punctului 3.13.2. al prezentelor reglementări.

Art. 84. (1) în spațiile de deservire se va asigura un număr suficient de scrumiere iar pe holuri scrumiere cu picior, amplasate la o depărtare de cel puțin 1,5 m de perdele și draperii;

(2) Pentru evitarea aglomerării și asigurării evacuării, în sălile de consumație se vor respecta numărul și modul de amplasare a meselor și numărul de locuri stabilite prin proiect;

Art. 85 în bucătării și laboratoare se interzice:

- a) utilizarea mașinilor de gătit, a plitelor de orice fel, fără respectarea indicațiilor producătorului;
- b) manevrarea necorespunzătoare a vaselor de gătit care să conducă la deversarea unor produse ușor combustibile;
- c) stingerea cu apă a unor începuturi de incendiu la vasele cu grăsimi sau uleiuri;
- d) curățirea hotelor mașinilor de gătit prin ardere.

Art. 86 (1) Folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor și a aragazelor cu g.p.l. se va face cu respectarea strictă a regulilor de exploatare elaborate de producător;

(2) Mașinile de gătit, grătarele și cuptoarele vor fi dotate cu hote prevăzute cu site de protecție; aceste hote și tubulaturile vor fi degresate săptămânal și ori de câte ori este nevoie.

Art. 87 Se va asigura dotarea cu minimum două stingătoare de incendii a fiecărui spațiu, dar nu mai puțin de un stingător la suprafața de 200 m.p.

2.12 REGULI ȘI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA PARCAJE ÎN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR

Art. 88 Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Art. 89. Prin excepție de la art. 108 utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește prin autorizație de construire de către organele abilitate de lege.

Art. 90. Suprafața parcajelor se determină în funcție de destinația și capacitatea construcțiilor, de categoria localității în care sunt amplasate acestea conform normativelor specifice în domeniu.

Art. 91 Pentru construcțiile care înglobează spații cu diferite destinații, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

2.13 REGULI ȘI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CIRCULAȚIA ȘI PARCAREA MIJLOACELOR AUTO PENTRU TRANSPORTUL MATERIALELOR PERICULOASE

Art. 92 Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase, clasificate astfel conform legii, pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt Omologate pentru clasele de pericolizitate a materialelor respective și echipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor.

Art. 93 Traseele și programele admise pentru circulația mijloacelor auto care transportă mărfuri periculoase, locurile în care se permite staționarea sau parcare a acestora, precum și condițiile privind amenajarea și dotarea acestora cu mijloace p.s.i. se stabilesc prin reglementări specifice și dispoziții emise de agenți economici transportatori cu avizul organelor abilitate de lege.



Art. 94 Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase în parcaje sau garaje publice ori în apropierea clădirilor publice și de locuit este strict interzisă;

Art. 95 Platformele de parcare se întrețin în perfectă stare de curățenie, aruncarea pe acestea a bumbacului, câștilor sau cârpelor îmbibate cu ulei și produse combustibile este interzisă.

Art. 96 Este interzisă parcare pe platformă a autocamioanelor care prezintă scurgeri de combustibil din instalația de alimentare.

Art. 97 Este interzisă introducerea pe platformă a autovehiculelor:

- a) încărcate cu material exploziv, inflamabil sau combustibil;
- b) cu rezervor de combustibil fără capac sau fisurat;
- c) cu toba de eșapament sau instalația electrică defectă.

Art. 98 Distanțele de siguranță pentru platformele de parcare și construcțiile vecine se stabilesc conform normelor de prevenire și stingere a incendiilor, considerând platformele de gradul I-II rezistență la foc și categoria C pericol de incendiu.

Art. 99. Pentru asigurarea unei evacuări ușoare a autovehiculelor de pe platforme de parcare, se vor respecta următoarele spații minime între autovehicule:

- a) 0,7 m între două autovehicule alăturate paralel, la autocamioane distanța se măsoară între obloanele laterale;
- b) 1 m între două autovehicule așezate spate în spate.

2.14 REGULI ȘI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII

1. Obligațiile conducătorilor

Art. 100 (1) Conducătorii întreprinderilor mici și mijlocii au următoarele obligații:

- a) organizează, potrivit dispozițiilor legale și a competenței stabilite, activitatea de apărare împotriva incendiilor în unitatea pe care o conduce;
- b) asigură fondurile necesare pentru aprovizionarea cu materiale și mijloace tehnice de p.s.i
- c) organizează și asigură instruirea întregului personal din subordine privind cunoașterea și respectarea normelor de p.s.i., execută periodic exerciții de alarmare;
- d) asigură dotarea, conform normelor, a tuturor locurilor de muncă conform normelor cu mijloace de stingere;
- e) au obligația de a stabili pe teritoriul unității locurile în care utilizarea focului deschis și filmatul sunt restricționate sau interzise.

(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se aplică cumulativ cu obligațiile prevăzute la art. 15 din prezentele reglementări, precum și cu alte obligații prevăzute de lege.

2. Instalații utilitare

Art. 101 (1) Toate instalațiile utilitare (electrice, de gaze, de paratrăznet etc.) trebuie proiectate, executate și exploatate, verificate, întreținute și reparate cu respectarea normativelor și a altor prescripții tehnice specifice în vigoare, ale căror prevederi se aplică în completarea prezentelor norme;

- (2) Toate lucrările în legătură cu aceste instalații se vor executa numai de personal calificat și autorizat;
- (3) La exploatarea instalațiilor utilitare se vor respecta prevederile art. 39-47, din prezentele reglementări;

Art. 102 La realizarea și exploatarea instalațiilor electrice se vor respecta prevederile art. 47, și art. 52 din prezentele reglementări.

Art. 103 Realizarea, exploatarea, verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor de gaze se face de către persoane autorizate în condițiile normativelor tehnice specifice din domeniu.

Art. 104 Instalațiile de ventilație se prevăd în toate situațiile prevăzute de normativele tehnice specifice.

Art. 103.35 (1) în încăperile în care există pericol de explozie sau incendiu nu se vor utiliza sisteme de încălzire cu foc deschis sau cu suprafețe incandescente deschise; la utilizarea focului deschis se vor respecta corespunzător prevederile art. 53 din prezentele reglementări;

(2) Amplasarea și exploatarea mijloacelor de încălzire (sobe de orice fel, instalații de încălzire centrală) se vor fiice conform prevederilor în vigoare; nu se admite utilizarea sobelor sau a altor aparate de încălzire improvizate sau neomologate;

(3) La exploatarea sobelor cu acumulare și tară acumulare de căldură se vor respecta reguli înscrise la art. 42-46 din prezentele reglementări.

3. Reglementări specifice

A. Ateliere de turnătorie

Art. 106 (1) Se interzice a se folosi focul deschis la o distanță minimă de 10 m față de modelele confecționate,

- (2) Se interzice fumatul în atelier sau magazia de modele;
- (3) Locul de muncă se va curăța periodic de materialele combustibile;
- (4) Dispozitivul parascântei de la cubilouri se va curăța periodic pentru a putea reține particulele incandescente.



- (5) în timpul turnării metalului topit nu se va folosi echipament de lucru cu pete de ulei, benzină;
- (6) în interiorul depozitelor de model este interzisă depozitarea materialelor și substanțelor combustibile; pentru asigurarea evacuării cu rapiditate a modelelor în caz de incendiu se vor întocmi planuri de evacuare.

B. Prelucrarea lemnului

Art. 107 (1) în aceste spații este interzisă orice fel de activitate cu foc deschis (sudură etc.) Iară permis de lucru cu foc;

- (2) Instalațiile electrice de forță și iluminat vor corespunde prevederilor normativului de specialitate;
- (3) Încălzirea atelierelor de prelucrare a lemnului se recomandă a se face cu instalații de încălzire centrală; atunci când acest lucru nu este posibil se vor folosi sobe obișnuite cu acumulare de căldură executate cu ușițele de alimentare în exteriorul spațiului; este interzisă folosirea sobelor fără acumulare de căldură și a radiatoarelor electrice indiferent de tipul lor;
- (4) Materialul lemnos nu va fi introdus în atelier decât în cantitatea necesară desfășurării procesului de producție zilnic și fără blocarea căilor de acces;
- (5) Deșeurile, talașul și rumegușul rezultate în procesul de producție vor fi evacuate în mod continuu;
- (6) Fumatul și focul deschis sunt interzise;
- (7) în secțiile de prelucrare a lemnului sunt interzise depozitarea transportul și manipularea materialelor inflamabile sau explozive.

C. Prelucrarea și prepararea cauciucului, lacurilor și vopselelor

Art. 108 (1) La atelierelor de preparat lacuri, toate cazanele, malaxoarele și rezervoarele fixe vor fi prevăzute cu brațe de absorbție a gazelor, precum și cu capace cu închidere etanșă;

- (2) Instalațiile electrice de iluminat și forță vor fi de tip antiex;
- (3) în vederea evitării producerii scânteilor, angajații nu vor purta încălțăminte prevăzută cu elemente metalice și se va asigura o ventilație eficientă;
- (4) Rezervoarele cu solvenți se vor amplasa în afara clădirii în care sunt montate mașinile de impregnat și malaxoarele;
- (5) Depozitarea sacilor de negru de fum se va face în stive de maximum 4 m înălțime;
- (6) Lucrul cu focul deschis în încăperi este interzis.

D. Ateliere de pielărie, încălțăminte și blănărie

Art. 109 (1) Substanțele inflamabile se vor folosi numai în spațiile de lucru în cantitățile necesare unui schimb de lucru;

- (2) Se interzice fumatul și folosirea focului deschis în toate secțiile productive unde se lucrează cu substanțe inflamabile;
- (3) Reșourile electrice prevăzute cu plită de protecție folosite pentru topirea parafinei necesare pentru procesul tehnologic vor fi bine protejate, iar în caz de nefolosire deconectate;
- (4) Se interzice spălarea cu benzină a încălțăminte în secțiile de producție.

E. Ateliere de reparații auto

Art. 110 (1) în clădirile și construcțiile destinate acestei activități nu se vor introduce un număr de autovehicule mai mare decât capacitatea stabilită în proiect;

- (2) Halele de întreținere și reparații trebuie prevăzute cu instalații de ventilație și aerisire naturală pentru evacuarea vaporilor de benzină;
- (3) Este interzis a se depozita sau păstra în interiorul atelierelor butoaie cu carburanți, vopsele, diluanți;
- (4) Deșeurile combustibile (uleiuri, unsori etc.) vor fi colectate în vase speciale și vor fi arse sub supraveghere în locuri speciale;
- (5) Se va asigura un autovehicul pentru evacuarea autovehiculelor aflate în reparații, în caz de incendiu și se va întocmi un plan de evacuare;
- (6) înainte de introducerea autovehiculelor pentru reparații se vor goli rezervoarele acestora; de asemenea se vor desface bornele de la acumulate.

E. Stații de distribuție carburanți

Art. 111 în cazul stațiilor de distribuție a carburanților, datorită riscului mare de incendiu se impune respectarea următoarelor măsuri:

- a) instruirea personalului angajat privind cunoașterea și respectarea normelor de protecție împotriva incendiilor și modul de acțiune pentru stingerea incendiilor;
- b) întocmirea și afișarea planurilor de evacuare, depozitare pentru familiarizarea clienților cu configurația spațiilor;
- c) menținerea în perfectă stare de funcționare a căilor de acces și evacuare;
- d) interzicerea folosirii instalațiilor de iluminat și încălzire cu defecte sau improvizații;
- e) pe timpul efectuării unor lucrări de întreținere și reparații la clădire și instalații se vor respecta următoarele:



(2) în localitățile în care nu există rețele de hidranți exteriori autoritățile administrației publice locale au obligația

să amenajeze surse de alimentare cu apă (surse naturale - din lacuri, râuri, bălți).

Art. 118 (1) La alimentarea din lacuri, râuri și bălți se vor asigura următoarele:

- a) rampe special amenajate și astfel întreținute încât să poată fi utilizate în orice anotimp;
 - b) în locul în care se execută alimentarea, adâncimea lacului, râului sau bălții să fie minimum 50 cm., pentru a acoperi sorbul;
 - c) fundul lacului, râului sau bălții să fie pietros sau nisipos, iar dacă este acoperit cu mâl sau alge, sorbul va fi introdus într-un coș de nuiete și așezat pe un postament de scândură.
- (2) Alimentarea din râuri se poate face de pe rampe, din vaduri sau de pe poduri;
- (3) în cazul alimentării de pe poduri, distanța de la oglinda apei și până la axul pompei nu va depăși înălțimea de aspirație a mașinii respective, tubul de absorbție se va racorda astfel încât să nu depășească nivelul axului pompei, pentru a evita formarea golurilor de aer și ruperea coloanei de apă;
- (4) Atât la alimentarea din vad cât și la alimentarea de pe rampă sau pod, sorbul va fi așezat contra curentului apei;
- (5) Alimentarea cu apă din sursele artificiale tip bazine sau fântâni se face cu respectarea regulilor de la alimentarea din sursele naturale, cu excepția alin. (3) al articolului precedent.

3.2 SISTEMUL DE COMUNICARE, ANUNȚARE ȘI ALARMARE

Art. 119 Pentru anunțarea incendiilor pe întreg teritoriul localității, se vor instala mijloace de semnalizare (acustică sau optică) mijloace care să asigure mobilizarea locuitorilor, salariaților și a serviciului voluntar pentru situații de urgență.

Art. 120 Localitatea trebuie să dispună de un sistem de alarmare, anunțarea operativă a incendiilor la sediul formației de intervenție și prim ajutor și de alarmare a voluntarilor, care sunt încadrați pe utilaje de stingere din dotarea serviciilor; sediul formației va dispune de un post telefonic racordat la rețeaua publică.

Art. 121 Pentru zonele, spațiile, clădirile sau instalațiile tehnologice cu nivelul riscului ridicat, pentru unitățile administrative teritoriale cu care s-au stabilit relații de colaborare în baza unor contracte sau convenții, sistemul de legătură (telefon, semnalizare directă, radio etc.) se va stabili de comun acord.

Art. 122 Unitățile social-economice care nu pot înființa un serviciu propriu, vor avea asigurate mijloace de anunțare a serviciilor de urgență din apropiere (în baza convențiilor încheiate) și vor dispune de un post telefonic racordat direct la rețeaua publică pentru anunțarea acestora și a unității județene de pompieri.

Art. 123 (1) Construcțiile social-economice de orice tip, instalațiile tehnologice și alte amenajări (circuri, târguri, bălciuri etc.) vor avea stabilit un sistem intern corespunzător de alarmare a persoanelor;

(2) Sistemul de alarmare trebuie să asigure recepționarea semnalului de alarmare în toate punctele în care, în condițiile normale se pot afla persoane, ținând cont și de zgomotul existent în aceea zonă.

Art. 124 în funcție de necesitate, de categoria de importanță a construcțiilor, de nivelul riscului de incendiu se prevăd următoarele instalații de semnalizare și alarmare ale incendiilor:

- a) instalații de detectare automată a incendiilor;
- b) instalații de anunțare a incendiilor la serviciul public pentru situații de urgență;
- c) instalații de alarmare a membrilor serviciului;
- d) instalații de avertizare a oamenilor asupra pericolului.

Art. 125 Echiparea cu instalații de semnalizare automată a incendiilor este obligatorie pentru categoriile de construcții și instalații tehnologice prevăzute în reglementările tehnice specifice.

Art. 126 Se interzice ca posturile telefonice de la care se anunță pompierii în caz de incendiu să fie închise sau încuiate.

Art. 127 Cetățenii, respectiv salariații vor fi instruiți pentru a cunoaște mijloacele de alarmare și semnalizare în caz de incendiu, codul de semnale stabilit și modul de anunțare.

Art. 128 La centralele și posturile telefonice, în încăperile ofițerului de serviciu, ale personalului de pază și la serviciile civile de pompieri se vor afișa la loc vizibil numărul de telefon al unității și subunităților teritoriale de pompieri precum și numerele telefoanelor personalului din conducere care trebuie anunțat în caz de incendiu.

Art. 129 În cazul unor defecțiuni, pe timpul cât sistemul de alarmare este scos parțial sau total din funcțiune, se vor lua măsuri suplimentare de anunțare și alarmare.

Art. 130 Sistemele de alarmare, avertizare și anunțare a incendiilor pot avea legături simple, duble sau triple; în compunerea acestora se folosesc următoarele mijloace:

- sonerii obișnuite sau polarizante;
- sirene și alte mijloace de avertizare sonoră;
- telefoane directe, cap la cap, conectate la centrala telefonică a obiectivului ori la centrala urbană;
- stații radio, telefon fix, mobil sau portabil;
- instalații de alarmare și de semnalizare a incendiilor;



- semnalizarea intrării în funcțiune a instalațiilor automate de stingere, ori alte semnalizări optice;
- stații de radio amplificare sau de radioficare;
- interfoane;
- televiziune în circuit închis.

3.3 ASIGURAREA POSIBILITĂȚILOR DE ACCES PENTRU AUTOSPECIALE DE INTERVENȚIE

Art. 131 Căile de acces și de circulație la construcțiile și instalațiile de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcătuite și marcate astfel încât să asigure evacuarea persoanelor, precum și circulația și orientarea rapidă a forțelor de intervenție.

Art. 132 (1) Asigurarea accesului și a circulației autospecialelor de intervenție în incintele agenților economici și ale instalațiilor tehnologice, în zonele locuite, precum și în localități este obligatorie conform reglementărilor tehnice;

(2) în locurile prevăzute la alin. (1) trebuie să se asigure cel puțin un acces din drumurile publice (direct sau prin servitute) și din drumurile exterioare, amenajat, marcat, întreținut și utilizabil în orice anotimp;

(3) Căile de acces și de circulație se dimensionează potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehiculele destinate traficului de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenție;

(4) în cazul construcțiilor de orice tip ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m și o înălțime de 3,5 m;

(5) Accesele și parcajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere, practicabile și curate în permanență;

(6) Prevederea și realizarea platformelor de acces și de amplasare a autospecialelor de intervenție și de salvare de la înălțimi lângă construcții, stabilite prin reglementări tehnice și scenarii de siguranță la foc, sunt obligatorii;

(7) Organizarea și amenajarea căilor de acces pentru autospecialele de intervenție la sursele de alimentare cu apă în caz de incendiu și asigurarea folosirii acestora în orice anotimp, constituie o măsură de siguranță obligatorie;

Art. 133 (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai în cazul în care caracteristicile acceselor la drumurile publice permit intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor;

(2) în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul inspectoratului județean pentru situații de urgență.

3.4 REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CAZ DE INCENDIU

Art. 134. (1) Construcțiile și instalațiile industriale, construcțiile civile, centrele populate trebuie să aibă asigurată alimentarea cu apă pentru stingerea din exterior a incendiilor, prin rețele de hidranți exteriori, bazine, rezervoare în sistem combinat și se realizează la:

- construcții închise de importanță excepțională și deosebite (A și B), indiferent de volum;
- construcții și ansambluri de construcții civile cu mai mult de 2 niveluri și volum construit mai mare de 5000 m.c.;
- clădiri înalte, foarte înalte și construcții cu săli aglomerate;
- construcții subterane civile, de producție, depozitare, parcaje și garaje;
- construcții de producție sau depozite cu volum mai mare de 5000 m.c.;
- depozite deschise pentru materiale și substanțe combustibile, cu aria mai mare de 2000 m.p.;
- depozite cu stive înalte (peste 4 m înălțime);

(2) Asigurarea instalațiilor de stingere a incendiilor din exterior nu este obligatorie la construcțiile amplasate izolat (la mai mult de 500 m de zone construite) și care nu sunt echipate cu instalații de alimentare cu apă, precum și la incinte izolate de producție sau depozitare cu arii sub 2000 m. p. și care au construcții de maximum 2 niveluri; în asemenea situații se recomandă asigurarea posibilităților de alimentare cu apă a pompelor mobile de intervenție din surse naturale învecinate (râuri, lacuri, fântâni) sau din bazine.

Art. 135. Hidranții exteriori trebuie să permită deservirea punctelor sau obiectivelor ce trebuie protejate, considerând raza de acțiune a hidranților în raport cu lungimea furtunului:

- maximum 120 m la rețelele la care presiunea asigură lucrul direct de la hidrant;
- 150 m în cazul folosirii motopompelor și 200 m în cazul folosirii autopompelor;

Art. 136 Echiparea cu hidranți interiori a construcțiilor se asigură după caz la:

- construcțiile închise din categoriile de importanță excepțională și deosebită (A și B);
- construcții publice, administrative și sociale cu aria construită de cel puțin 600 m. p.;
- clădiri înalte și foarte înalte, precum și construcții cu săli aglomerate, indiferent de ariile construite și



numărul de niveluri;

d) construcții de producției sau depozitare din categoria A, B sau C de pericol de incendiu (minimum 600 m.p.);

e) construcții sau spații publice administrative, sociale, de producție sau depozitare subterane, cu aria desfășurată mai mare de 600 m.p.;

f) parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 autoturisme și cele supraterane închise mai mult de 2 niveluri.

Art. 137. (1) Hidranții interiori și exteriori vor fi menținuți permanent în stare de funcționare; în acest scop se verifică:

a) modul de manevrare a robinetelor;

b) starea furtunului să fie corespunzătoare astfel încât să nu cedeze la pornirea apei;

c) accesul la hidranți să fie permanent liber;

(2) La hidranții exteriori se va verifica în plus:

a) starea tehnică a cutiilor de protecție;

b) gradul de etanșeitate a garniturilor;

c) existența indicatoarelor de poziție.

Art. 138. Persoanele care lucrează în încăperi prevăzute cu hidranți interiori trebuie să cunoască modul de folosire a acestora.

Art. 139. Hidranții interiori și exteriori vor fi dotați cu accesoriile și materialele necesare în caz de incendiu conform normativelor în vigoare.

CAPITOLUL IV

ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ȘI DE INFORMARE PUBLICĂ ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR

Art. 140. (1) Activitatea instructiv-educativă și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor este o componentă principală a educației populației pe linia cunoașterii și respectării normelor de prevenirea și stingere a incendiilor și de popularizare permanentă a acestora;

(2) Prin activitatea instructiv-educativă și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor se înțelege acțiunea permanentă desfășurată de factorii cu atribuțiuni pe această linie privind inițierea în rândul populației a unor activități de cunoaștere și aplicare în practică a normelor și normativelor din domeniul apărării împotriva incendiilor, înlăturarea efectelor negative ale calamităților naturale sau catastrofelor;

(3) La nivelul orasului activitatea instructiv-educativă și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor se desfășoară sub directa coordonare a primarului localității, iar de îndeplinirea efectivă a sarcinilor pe această linie răspund persoanele împuternicite de acesta (cadrele tehnice cu atribuțiuni în domeniu); în cazul în care există serviciul de specialitate (direcție, serviciu, compartiment, birou de relații cu publicul, etc.) șeful acestuia răspunde de aducerea la cunoștința opiniei publice a problemelor privind activitatea de prevenire și stingere a incendiilor pe teritoriul localității;

(5) La instituțiile și agenții economici de pe teritoriul orasului, activitatea instructiv-educativă și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor se organizează și se desfășoară pe baza dispoziției (deciziei) conducătorilor acestora; modul concret de desfășurare a activității de instruire în domeniul p.s.i., procedurile, baza materială și documentară sunt prevăzute în dispozițiile de specialitate.

Art. 141. (1) Anual, la nivelul Consiliului Local se vor prevedea pe bază de calcul, fondurile necesare desfășurării în bune condiții a activității instructiv-educativă și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;

(2) Instituțiile și agenții economici de pe teritoriul orasului, sunt obligați, conform legii, să-și prevadă în planul de buget anual fonduri pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor care include și informarea publică, instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, ce se desfășoară în unitățile respective;

Art. 142. Fondurile alocate pentru activitatea instructiv-educativă și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor vor fi folosite și pentru editarea de materiale cu tematică p.s.i. (reviste, foi volante, afișe).

Art. 143. În funcție de situația concretă existentă și de posibilitățile proprii de finanțare, consiliul local își va asigura dotarea cu materiale și mijloacele necesare unei bune desfășurări a activității instructiv-educativă și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (mijloace audio-video, informatice etc.) care să sprijine desfășurarea unei activități permanente pe această linie.

Art. 144. (1) O parte din fondurile alocate de Consiliul Local activității instructiv-educative și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor pot fi utilizate, conform legii, pentru organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale ale pompierilor, ale concursurilor de elevi și cădeți „Prietenii Pompierilor” și pentru premiarea acestora.



CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE

Art.145. (1) Controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor se exercită, potrivit legii, de către personalul compartimentelor de prevenire din cadrul serviciilor pentru situații de urgență, precum și de alte persoane prevăzute de lege;

(2) Cadrele tehnice ale organelor administrației publice locale, precum și personalul tehnic al agenților economici și instituțiilor exercită atribuțiuni de îndrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul p.s.i. în unitatea teritorial-administrativă, respectiv în unitatea care l-a desemnat în acest scop;

(3) Personalul anume desemnat, din cadrul serviciilor pentru situații de urgență controlează modul de aplicare a normelor, dispozițiilor instrucțiunilor și măsurilor care privesc apărarea împotriva incendiilor în sectorul de competență.

Art. 146. Personalul serviciilor profesioniste și voluntare cu atribuțiuni de îndrumare, control și constatare a încălcărilor legii în domeniul p.s.i., pe timpul îndeplinirii serviciului este investit, conform legii, cu exercițiul autorității publice.

Art. 147. (1) Activitatea de control a personalului privind prevenirea și stingerea incendiilor, se execută inclusiv în unități și locurile în care se află documente secrete de stat, sau se execută lucrări cu asemenea caracter, în condițiile legii;

(2) În activitatea de control privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniu, personalul serviciilor pentru situații de urgență, în condițiile legii și cu respectarea dispozițiilor legale, are dreptul:

a) să intre în orice incintă a unității economice, a instituțiilor publice ori private, a organizațiilor social-politice;
b) să intre în locuința persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimțământul acestora; în cazul în care se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieții, integrității fizice sau bunurilor unor persoane, consimțământul nu este necesar;

c) să preia pentru verificare planurile clădirilor din administrarea autorităților publice, instituțiilor, agenților economici și persoanelor fizice;

d) să propună sistarea lucrărilor de construcții, sau oprirea funcționării sau utilizării unei construcții;

e) să solicite de la persoanele fizice și juridice orice date, informații și documente necesare îndeplinirii atribuțiilor legale.

Art. 148 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative în vigoare din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, se fac de personalul serviciului pentru situații de urgență cu atribuții de îndrumare, control, și constatare(prevenire) a încălcării legii în acest domeniu, anume desemnat, precum și de alte organe abilitate de lege.

Art. 149 Sancțiunile aplicabile în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt cele prevăzute de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și de H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Președinte de ședință,

Puchin Liviu-Constantin



Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general oraș

Monica Boaghe

Întocmit,

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,

Ogrezeanu Ovidiu



REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS ȘI A FUMATULUI PE TERITORIUL UAT HOREZU, JUD. VALCEA

Art.1. Având în vedere prevederile legale privind apărarea împotriva incendiilor și a prevederilor art. 98 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor este interzisă utilizarea lucrului cu foc deschis fără solicitarea și obținerea "Permisului de lucru cu foc".

Art.2. Executarea unor lucrări care necesită foc deschis pe raza U.A.T. al orasului Horezu, se realizează cu respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, numai pe baza unui "Permis de lucru cu foc", indiferent cine efectuează lucrarea sau sub ce formă sa convenit realizarea ei (convenție civilă, contract, protocol etc).

Art.3. Permisul de lucru cu foc deschis, ca formă este stabilit prin lege și se eliberează pentru următoarele lucrări:

(1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă.

Permisul de lucru cu foc se eliberează pentru lucrări precum:

- sudură oxiacetilenică sau electrică;
- tăiere a metalelor cu acetilenă sau gaze;
- lipire cu flacăra;
- topire a bitumului;
- lucrări de orice natură, care pot provoca scântei.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

(3) În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetățenii au obligația de a solicita și obține de la autoritățile competente, următoarele documente:

- Accept de la Agenția pentru Protecția Mediului;
- Permis de lucru cu focul de la primărie.

Art.4. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis sunt următoarele:

- Încăperile în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchet, petrosin etc.), precum și de vopsire în care s-au folosit solvenți inflamabili;
- Încăperile și podurile clădirilor ale căror elemente de construcție sunt realizate din materiale combustibile;
- Încăperile cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare;
- Birourile clădirilor administrative.

Art.5. Locurile menționate se vor marca cu indicatoare de interdicere a lucrului cu foc deschis.

Art.6. Au dreptul să emită permisul de lucru cu foc deschis, următoarele persoane:

- Persoana cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor;
- Responsabilii/ șefii/ conducătorii sectoarelor de activitate;

Art.7. Procedura de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permiselor de lucru cu foc este următoarea:

- Permisul de lucru cu foc se întocmește în două exemplare, din care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.
- Pentru supravegherea lucrărilor cu foc deschis se numește conducătorul locului unde se execută lucrarea.



- După completare, permisul de lucru cu foc se înregistrează la secretariatul instituției;
- Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc., în care se execută operațiuni cu foc deschis, are obligația să asigure măsuri pentru:
 - a) pregătirea locului (evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor);
 - b) instruirea personalului (se va întocmi un proces-verbal de instruire din care să reiasă data efectuării instructajului, tematica prezentată, numele și prenumele celui care a executat instruirea și a celor care au fost instruiți și semnăturile de luare la cunoștință);
 - c) controlul după terminarea lucrării (se va efectua în colaborare cu paza/personalul instituției, la intervale de două ore).

Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului;

Art.8 Permisele de lucru cu foc deschis se vor păstra la persoana cu atribuții pe linia de prevenire și stingere a incendiilor, într-un dosar special constituit în acest scop.

Art.9. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentului regulament este responsabilă persoana cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor și responsabilii/șefii/conducătorii sectoarelor de activitate;

Art.10. Executarea lucrărilor de sudură, tăiere, lipire sau altor asemenea lucrări în locuri în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice sau prin dispoziții interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile și condițiile menționate în permis, constituie contravenție și se sancționează cu amendă în conformitate cu prevederile legale;

Art.11. Pentru nerespectarea prezentului regulament personalul ce se face vinovat va fi sancționat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului și pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis

Art.12. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă. Locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

Art.13. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

Art.14. (1) Persoanele fizice care desfășoară activitatea de picnic nu au obligativitatea solicitării permisului de lucru cu foc deschis, însă au obligația respectării prevederilor legale privind desfășurarea activităților de picnic în zone special amenajate.

(2) Zonele special amenajate pentru activitățile de picnic sunt zonele aparținând U.A.T. Horezu dotate cu utilități și facilități pentru desfășurarea activităților de picnic și în care aprinderea focului este permisă;

(4) Desfășurarea activităților de picnic, cu excepția celor desfășurate în zonele prevăzute la art. 14 alin (1) este interzisă.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), desfășurarea activităților de picnic este permisă și în alte zone decât cele prevăzute la art. 14, alin (3) doar în condițiile organizării de evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii.

Art.15. Arderea miriștilor și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

Art.16. Arderea miriștilor și a resturilor vegetale se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității

Art.17. Arderea miriștilor și a resturilor vegetale se face în baza doar în baza permisului de lucru cu focul deschis.



Art.18. Emiterea permisului de lucru cu foc se face de către:

- Pentru arderile de miriștilor și a resturilor vegetale prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens;
- Pentru lucrări executate pe domeniul public, permisul de lucru cu foc deschis se eliberează de către cadrul tehnic P.S.I. din cadrul societății care vor executa lucrările ce utilizează foc deschis.

Art.19. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Art.20. Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

Executarea lucrărilor cu foc deschis – sudura

Art.21. Echipamentele și aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare. De îndeplinirea acestei cerințe răspunde executantul.

Art.22. Toate echipamentele și aparatele de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreținerii și verificării lor la termen și de către personal sau persoane fizice de specialitate.

Art.23. La pregătirea locului unde urmează să se execute operațiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică (specific zonei unde se execută aceste lucrări) se vor lua obligatoriu următoarele măsuri:

- a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minimum 2 m și bine ancorate de podea;
- b) protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă, sau cu plăci din materiale necombustibile;
- c) îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;
- d) curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta în jurul punctului de lucru;
- e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scântele sau stropii de sudură, cu flacără sau cu alte particule de materiale incandescente.
- f) înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri necombustibile;
- g) amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis și, respectiv, cel puțin 5m între ele;
- h) dotarea cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare;
- i) asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

Art.24. Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează, de regulă, în aer liber, în afara încăperii unde se sudează și ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. În mod excepțional se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparații, montaj sau de întreținere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiții:

- a) debitul maxim de acetilenă să nu depășească 3,2 m³/h;
- b) generatorul să fie verificat și să posede placă de timbru;
- c) încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg;
- d) încăperea să aibă un volum de minimum 350 m³ și să fie bine ventilată;
- e) să existe posibilitatea asigurării distanțelor de siguranță;
- f) să se realizeze, pe toată durata amplasării generatorului în încăpere, oprirea funcționării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei.



Art.25. Lucrările de sudare la instalații, rezervoare, recipiente și conducte prin care s-au vehiculat și în care s-au depozitat substanțe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau cu gaz inert, izolarea acestora prin flanșe oarbe de restul instalațiilor și după efectuarea analizelor de laborator.

Piese, instalațiile și materialele la care se vor executa operațiuni de sudare sau de tăiere se vor curăța în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc.

Art.26. În timpul executării lucrării se va asigura:

- a) supravegherea permanentă și cu atenție a flăcării, a dispersiei (răspândirii) și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- d) interzicerea agățării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
- e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;
- f) evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

Art.27. După terminarea lucrării se vor asigura următoarele:

- a) verificarea minuțioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-a creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.);
- b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;
- c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;
- d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;
- e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;
- f) colectarea nămolului (șlamului) de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

Art.28. Executarea lucrărilor de sudură, tăiere, lipire sau altor asemenea lucrări în locuri în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice sau prin dispoziții interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile și condițiile menționate în permis, constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Reglementarea fumatului pe teritoriul Orasului Horezu

Art.29. Este interzis fumatul în următoarele locuri:

- a) în toate spațiile publice închise;
- b) în spațiile închise de la locurile de muncă;
- c) în locurile de joacă pentru copii;
- d) în mijloacele de transport în comun. Este interzisă inclusiv utilizarea țigăreței electronice.

Art.30. Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.

Art.31. Locurile pentru fumat se stabilesc și se amenajează conform legii;

Art.32. Operatorii economici și instituțiile din subordinea Primăriei vor reglementa prin decizii scrise ale conducătorilor acestora fumatul.

Art.33. Pentru diminuarea pericolului de incendiu, la amenajarea și exploatarea locurilor stabilite pentru fumat, se vor respecta următoarele:

- locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clăirilor nu vor fi amplasate la o distanță, mai mică de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili etc.), 5 m față de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum);
- la locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apă nisip sau pământ,



gropi și se va afișa inscripția „**LOC PENTRU FUMAT**”.

- depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deșeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.) este interzisă.

- golirea scrumierelor și a vaselor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

- aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

Art.34. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoștință și prelucrate cu tot personalul angajat în cadrul instructajului periodic, prin grija directorilor și persoanelor cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor.

Art.35. Pentru nerespectarea reglementărilor cuprinse în prezentul regulament, se vor aplica sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile legale.

Președinte de ședință,

Puchin Liviu-Constantin



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general oraș
Monica Boaghe

mit,
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,
eanu Ovidiu